

**Veřejná zakázka**  
**„Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí II“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí II“</b>
<b>Název zadavatele:</b>	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
<b>IČO zadavatele:</b>	IČ 00844896
<b>URL adresa:</b>	<a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a>
<b>Oprávněná osoba zadavatele:</b>	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
<b>Telefon:</b>	<a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a>
<b>Profil zadavatele:</b>	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č.1:**

„Zadávací podmínky veřejné zakázky „Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí II“ v části požadované technické specifikace jsou stanoveny mj. takto:

*Technické podmínky:*

• *Popis a charakteristika:*

12. *Maximální teplota odpadního vzduchu 20°C - jedná se o parametr který nepřipouští žádnou toleranci, i přes to že nemá zásadní vliv na okolní prostředí, mycí stroj stávající i plánovaný nový je na místě v blízkosti oken. Je možné nabídnout mycí stroj splňující veškeré požadované technické podmínky s tolerancí teploty odpadního vzduchu do max. 25°C?“*

**Odpověď zadavatele:**

**Ano. Zadavatel akceptuje parametr nabízený dodavatelem, tzn. maximální teplotu odpadního vzduchu 25°C.**

**S ohledem na výše uvedené zadavatel posouvá lhůtu k podání nabídek a nově stanovuje lhůtu k podání nabídek na 4.10.2024 v 9.00 hod.**

V Havířově, dne 16.9.2024

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka