



POSPX006LKYI

Váš dopis zn.:

Ze dne: 03.07.2023

Naše č.j.: POD/11868/2023

Spis. zn.: 923.1\_14

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Andrea Gelnarová

Tel.: 596657269

E-mail: Andrea.Gelnarova@pod.cz

Datum: 13.07.2023

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/2224

70900 Ostrava 9

**„Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice – Karviná – Ráj – vnitřní kanalizace“ – stanovisko k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výstavby**

Dopisem ze dne 3.7.2023 jste nás v zastoupení investora – Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. požádali o stanovisko k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výše uvedené stavby.

Čerpání podzemních vod je navrženo v množství maximálně 88 900 m<sup>3</sup>/rok, 7 420 m<sup>3</sup>/měsíc, 7 l/s a průměrně 2,8 l/s. Vyčerpaná podzemní voda bude vypouštěna do stávající dešťové kanalizace, která ústí do vodního toku Mlýnka v Karviné (IDVT 10101579, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-0660), který je v naší správě. Výstavba kanalizace bude probíhat po jednotlivých úsecích mezi vstupními šachtami. Podzemní voda bude společně s případnými průniky povrchové vody z daného úseku odváděna podélnou drenáží ve dně rýhy do nejnižšího místa a odtud přes odkalovací jímku bude čerpána do již vybudované kanalizace.

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území (ve smyslu § 66 zákona o vodách).

Výše uvedený záměr je navrhován ve vodním útvaru povrchových vod „HOD\_0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka“, a to v povodí tohoto vodního útvaru. Chemický stav výše uvedeného vodního útvaru nedosahuje dobrého stavu a jeho ekologický stav byl vyhodnocen jako střední. Celkové hodnocení vodního útvaru je nevyhovující.

Čerpání podzemních vod bude realizováno ve vodním útvaru podzemních vod „22620 Ostravská pánev – karvinská část“. Z hlediska kvantitativního stavu byl tento vodní útvar podzemních vod vyhodnocen jako dobrý a jeho chemický stav je nevyhovující.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce vodního toku Mlýnka v Karviné k Vaší žádosti vydáváme následující stanovisko:

- Proti čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny po dobu výše uvedené stavby nemáme námítky.
- Čerpání podzemních vod a jejich následné vypouštění do vodního toku musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových vod zejména zvýšenou koncentrací NL, jejichž limit požadujeme snížit na max. 60 mg/l.
- Dle § 8 zákona o vodách je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad (Magistrát města Karviné) o povolení k nakládání s vodami.
- Množství čerpaných podzemních vod akceptujeme.
- Platnost povolení k nakládání s vodami požadujeme omezit do doby dokončení stavby.
- Vypouštění vyčerpaných podzemních vod do kanalizace je nutno projednat s jejím správcem.
- Zahájení prací požadujeme oznámit přímému správci vodního toku VHP Český Těšín, tel.č. 558 731 700, a to nejméně s třídním předstihem.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku je realizace záměru možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

*Pavel*

Správce povodí posoudil vliv záměru „čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v k.ú. Karviná-město“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:  
Závod 2 Frýdek – Místek, VHP Český Těšín