



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 2. 10. 2024 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena el. nástrojem E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je v čl. 2 odst. 5) uvedeno:

a) Zadavatel jako přílohu č. 1 zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový Krycí list nabídky (dále jen „Krycí list nabídky“) obsahující předvyplněné závazné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



*b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, **prokážou dodavatelé** předložením Krycího listu nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů, a dále jiných dokumentů, pokud je zadávací dokumentací vyžadováno.*

Z takto formulovaného požadavku zadavatele je možno usoudit, že zadavatel požaduje doložení výše uvedených dokladů již v nabídce.

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve kterém je dodavatel v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona oprávněn nahradit doklady o kvalifikaci m.j. písemným čestným prohlášením, se z důvodu opatrnosti dotazujeme, zda bude při posuzování nabídek zadavatel čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace dle výše uvedeného zákonného ustanovení akceptovat.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ano, zadavatel bude postupovat dle výše uvedeného postupu v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ.

Dotaz č. 2:

Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace:

1. Je nutné dodržet napojení na stávající systém MaR – Siemens, nebo je možné použít systém jiného výrobce?
2. Ve výkazu výměr jsou uvedeny malby omyvatelné, prosíme o specifikaci stupně omyvatelnosti (1,2,3), je tam výrazný rozdíl v ceně.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Ano, napojení na stávající systém MaR je nutno dodržet z důvodu požadavku na kompatibilitu se stávajícím systémem – více viz Technická zpráva MaR.

Ad 2)

U maleb omyvatelných se jedná o zatřídění dle EN 13300 – odolnost proti oděru za mokra, min. třída 2 s garancí výrobce pro použití v nemocnicích. Požadavek na omyvatelnost je samostatně uveden v Projektové dokumentaci – část D_Výkresová část.

V Brně dne 7. 10. 2024

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci