



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 7. 10. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena el. nástrojem E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Prosíme zadavatele o potvrzení, že chápeme správně zadání v části „4.4 SILNOPROUD“, výkres „osvětlení změna m.č. 1.24/1.27“. Na výkrese je uvedeno „Změna svítidla z A na A2, celkem 9/4 ks“. Rozumíme správně, že specifikace a parametry svítidla A jsou totožné jako zaměněné svítidlo A2? Tedy jde jen o změnu označení svítidla?

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Požadavek je popsán v části B/ souhrnná technická zpráva – dodatek 1 (osvětlení):

„Na základě předloženého výpočtu je nutné v m.č. 1.24 a 1.27 změnit původně navržené osvětlení s výkonem 38W (ozn. „A“) na výkon 55W při zachování počtu a rozmístění jednotlivých svítidel. Jedná se celkem o 13ks svítidel LED (ozn. „A2“) o výkonu 55W , vestavěných do podhledu s rastrem 600/600mm. Ostatní požadované hodnoty beze změn (IP20, Ra 90)“

Z výše uvedeného vyplývá, že v předloženém výkazu výměr VV 4.4. Silnoproud v položce č. 44 bude uvedena cena svítidla A (výkon 38W) a v položce 50 bude uveden pouze rozdíl ceny mezi svítidlem A (výkon 38W) a svítidlem A2 (výkon 55W).

V Brně dne 8. 10. 2024

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci