

Věřejná zakázka
VZ „Rekonstrukce kanalizace – Karviná“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce kanalizace – Karviná“
Název zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ na základě dotazů dodavatele sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„TZ 02_DK – Dešťová vnitřní kanalizace

V soupise prací jsou položky:

56	K	8944111-R1	<i>D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 4,60m), vnitřní průměr 1000 mm, typ Q.1 ČSN EN 1917, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 120mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton;</i>	<i>kus</i>	<i>83,000</i>
57	K	8944111-R2	<i>D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, (hl. dna cca 5,29m), vnitřní průměr 1000 mm, z betonu C40/50-XA2, tl.stěny 135mm, nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič;</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>

Ve VV je tedy vykázáno celkem 89 šachet, ale v dokumentu D.1.2.b.4.4_vypis_vst_sachet_akt.pdf je popsáno celkem 88 šachet.

Dále je dle podélných profilů minimálně 8 kusů spadiškových šachet oproti 6 ks uvedených ve VV:

Na stoce D.1 šachta č.5 – napojení stoky D.1.2

Na stoce D.2 šachta č.1 – napojení stoky D.2.1

Na stoce D.3 šachta č.5 – napojení stoky D.3.2, šachta č.8 – napojení stoky D.3.3, šachta č.12 - napojení stoky D.3.5, šachta č.13 – napojení stoky D.3.7, šachta č.14 – v trase řadu

Na stoce D.3.2 šachta č.6 – napojení řadu D.3.2.2

Žádám o prověření množství u výše uvedených položek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel aktualizoval počet kanalizačních šachet a upravil položky 56 a 57. Nově je v položce 56 počet šachet 80 ks a v položce 57 počet spadišť 8 ks.

Dotaz č. 2:

„TZ 02_DK – Dešťová vnitřní kanalizace

V soupise prací jsou položky:

52	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného nebo žebrovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	478,100
53	M	28617270	kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN 300 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 (450/400 (DN/ID 500)) tl. zákl. stěny 5,0 mm; kruh. tuhost SN12, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky	m	485,272

Žádám o opravu popisu položky č.53 – chybně uvedený údaj DN 300.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil v položce 53 chybný údaj DN 300 na DN 400.

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje v sekci elektronického nástroje Ezak „Zadávací dokumentace“ aktualizovaný soupis prací v pdf. a xls. souboru.

V Karviné, dne 9.10.2024

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka