



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html</a>

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	<a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 8. 10. 2024 byla osobě zastupující zadavatele doručena el. nástrojem E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění. Žádost nebyla podána ve lhůtě dle § 98 odst. 1 ZZVZ, nicméně zadavatel se rozhodl na ni odpovědět.

#### **Dotaz č. 4:**

Prosíme zadavatele o upřesnění v části **4.6 Měření a regulace:**

- 1) Pol. č. 1 rozvaděč DT-G1 - dodávka dle výkresu 04 předpokládá dodávku nového rozvaděče, ale zároveň je v pol. č. 12 výměna dveří v rozvaděči DT-G1, což indikuje zásah do stávajícího

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

rozvaděče. Jedná se v případě pol.č. 1 pouze o výměnu vnitřního vybavení rozvaděče DT-G1 nebo se jedná o úplně nový celý kus?

- 2) Pol. č. 5 modul pro integrace – ve schématech není zaznačena žádná technologie k integraci, co se bude prosím integrovat?
- 3) Pol. č. 18 protimrazová ochrana kapilárová – jsou uvedeny 2ks, ale domníváme se, že k druhému chladiči již ochrana nebude nutná. Pokud zadavatel souhlasí, prosíme o úpravu VV.
- 4) Pol. č. 22 multifunkční snímač průtoku vzduchu s vestavěným regulátorem – prosíme o vyjasnění principu další regulace, chápeme pouze regulaci u snímače průtoku.
- 5) Pol. č. 24 čidlo tlak. difference má rozsah 0-500Pa, ale pro dané ventilátory by měl být rozsah minimálně do 1000Pa, respektive do 2500Pa, prosíme o prověření.

**K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:**

Ad 1) U položky č. 1 se jedná o dodávku nového celého kusu rozvaděče.

Ad 2) Modul je rezervou pro budoucí napojení dalších zařízení.

Ad 3) Ocenit obě ochrany, dle Položkového rozpočtu.

Ad 4) Ano, řízení pouze na základě snímání průtoku vzduchu.

Ad 5) Položku č. 24, čidla tlakové difference ocenit dle Položkového rozpočtu.

**II.**

Dne 10. 10. 2024 byla osobě zastupující zadavatele doručena el. nástrojem E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění. Žádost nebyla podána ve lhůtě dle § 98 odst. 1 ZZVZ, nicméně zadavatel se rozhodl na ni odpovědět.

**Dotaz č. 5:**

Dobrý den.

V rozpočtu vestaveb čistých prostor jsou špatně nastaveny vzorce.

- (1) např. u položky č.1.1 stropní pohled jsou u dodávky celkem 0. Prosíme zadavatele o kontrolu a opravení celého výkazu výměr čistých vestaveb.
- (2) Dále chybí měrné jednotky u položek stavebních rozpočtů č.297 atypická zámečnická konstrukce pro otvor ve stropní konstrukci pro VZT a p.č. 62 pohledová lamela dle stávajícího podhledu v úpravách 1PP.
- (3) Dále u pozice okna PO03 není uvedena protipožární odolnost okna

Prosíme o doplnění a kontrolu a o posun termínu odevzdání.

**K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:**

Ad (1)

Zadavatel opravil vzorec v PS 01 VV čistých vestaveb – opravený dílčí rozpočet – viz. Příloha.

Ad (2)

SO 01 - pol. č.297 atypická zámečnická konstrukce pro otvor ve stropní konstrukci pro VZT – dodávka požadované konstrukce, MJ: t (TUNA)

SO 01a - pol.č. 62 pohledová lamela dle stávajícího podhledu - dodávka nových lamel – MJ: m<sup>2</sup>.

Ad (3)

Okno PO 03 – protipožární odolnost EI 30 DP1.

### III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující část přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, část „PS 01 VV čistých vestaveb\_VZD č.4.xlsx“

**Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.**

### IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

## Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 17. 10. 2024, 10:00 hodin**.

#### **Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, část „PS 01 VV čistých vestaveb\_VZD č.4.xlsx“

V Brně dne 10. 10. 2024

**Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci