



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 11. 10. 2024 byla osobě zastupující zadavatele doručena el. nástrojem E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění. Žádost nebyla podána ve lhůtě dle § 98 odst. 1 ZZVZ, nicméně zadavatel se rozhodl na ni odpovědět.

Dotaz č. 6:

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz 01

Výkaz výměr 4.4.VV_silnoproud“ pol. č. 1 rozvaděč RMSC3 nevede do předpokládaného konstrukčního otvoru, jak uvádí PD.

Žádáme zadavatele o objasnění této nesrovnalosti.

1	rozvaděč RMSC3 - dodávka dle výkresu 06	ks	1
---	---	----	---

Dotaz 02

Výkaz výměr 4.4.VV_silnoproud“ pol. č. 4 v projektové dokumentaci chybí výkres č. 13 a jakékoliv informace v technické zprávě.

Žádáme zadavatele o doplnění potřebných informací k nacenění.

4	rozvaděč R-VDO/D - dodávka dle výkresu 13	ks	1
---	---	----	---

Dotaz 03

Výkaz výměr „4.7 LT VV Výkaz“ pol. č. 322990 - ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ DVOURAMENNÉ 1 ks. Název položky definuje svítidlo jako zákrokové, avšak technická specifikace odpovídá svítidlu operačnímu (svítivost 160 000 lux a další parametry). Jeho umístění je na dospávacím pokoji č.1.24.

Domníváme se správně, že pro medicínský účel a použití by bylo vyhovující zákrokové/vyšetřovací svítidlo a nikoliv operační?

Dále je ve výkresu svítidlo v provedení jednoramenném. Požaduje zadavatel svítidlo dvouramenné?

Bude zadavatel akceptovat nabídku i zákrokového svítidla např. v minimální konfiguraci

- Zákrokové svítidlo dvouramenné
- LED technologie se svítivostí min. 100 000 lx/ v 1 m
- velikost světelného pole min. 150 mm – d10 při 10 % Ec
- teplota barev cca 4 500 K
- Index podání barev Ra min. 96
- ovládání na svítidle
- kotveno do stropu
- zdroj na kloubovém dvourameni
- technologie nepřímého osvětlení zajišťující eliminace oslnění personálu a světelný tok je nerozptýlený
- celková délka jednoho ramene zajišťující dosah pro dvě lůžka tj. min. 1 600mm
- životnost LED min. 60 000 hodin
- dodávka vč. kotvicích prvků, mezikusu a pohledových krytů

Jsme si vědomi, že svoji žádost zasíláme po zákonné lhůtě, ale s ohledem na správnost nacenění výše uvedených položek a vzájemnou porovnatelnost podaných nabídek, žádáme zadavatele zdvořile o zodpovězení výše uvedených dotazů.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Ad 01)

STAVEBNĚ ZAMĚŘENÁ NIKA STÁVAJÍCÍCHO ROZVADĚČE 1625 mm(šířka)/ 2150mm (výška)

Hloubka rozvaděče nebyla měřena ... z navazujících konstrukcí vychází 360mm

Nový rozvaděč dle projektu EL:

1600mm/2000mm/400mm

Účastník ocení rozvaděč dle specifikace EL.

V PD bylo předpokládáno možné vysunutí rozvaděče směrem do chodby (nepřesáhne profil průchodu daný ochranným madlem navazujících stěn).

Ad 02)

Jedná se o položku, která se v řešeném podlaží nenachází. Nedopatřením zůstala v předaném Položkovém rozpočtu (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Zadavatel opravil část Položkového rozpočtu s označením 4.4. VV silnoproud – opravený dílčí rozpočet – viz. příloha tohoto Vysvětlení.

Ad 03)

V textové části PD zadavatel definuje svítidlo takto:

322990 ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ DVOURAMENNÉ S NAPÁJECÍM ZDROJEM

- Intenzita osvětlení min. 160000 Lux
- (L1+L2) min. 60%/130cm ,
- průměr světelného pole min. 36cm/1m,
- index podání barev (CRI) min. 95,
- životnost LED min. 60.000hod.,
- ramena s nekonečnou rotací,
- nastavení intenzity min. 5-100%, ≤30% endomód,
- nastavení chromatičnosti min. 3700-5000° K,
- Automatické aktivní odstraňování stínů.

Zadavatel požaduje dodržení výše uvedených parametrů, účastník ocení výše uvedené svítidlo požadovaných technických parametrů a vlastností, a to v rozsahu dodávky a montáže vč. všech kotvicích prvků, mezikusu, apod. tak, aby se jednalo o kompletní zabudovaný výrobek.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující část přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, část „4.4.VV_silnoproud_VZD č. 5.xlsx“

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 22. 10. 2024, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, část „4.4.VV_silnoprúd_VZD č. 5.xlsx“

V Brně dne 15. 10. 2024

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci