



Označení		Způsob ovládní	
Označení svítidla	Označení typu		
S-1a	O.4	PIR s časovačem a nastavitelnou citlivostí na světlo + ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-1b	O.4	PIR s časovačem a nastavitelnou citlivostí na světlo + ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-1c	O.4	PIR s časovačem a nastavitelnou citlivostí na světlo + ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-1d	O.4	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-1e	O.4	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-1f	O.6	Ovládní z výdeje (m.č. E-06) + ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-2a	O.3	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-2b	O.4	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-2c	O.5	Ovládní z výdeje (m.č. E-17)	
S-2d	O.2	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-2e	O.4	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-2f	O.2	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-3a,b	O.4	Ovládní z výdeje (m.č. E-06) + ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-3c,d	O.1	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-3e	O.1	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-4a	U	Ovládní z myčky (m.č. E-04)	
S-4c	E	Ovládní ze zadveří (m.č. E-08)	
S-4d	E	Ovládní z BIO+klid (m.č. E-09)	
S-4e	E	Ovládní z WC (m.č. E-10)	
S-4f	E	Ovládní z WC (m.č. E-10)	
S-4g	Z	Ovládní z šatny (m.č. E-07)	
S-4h	U	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-4i	U	Ovládní z výdeje (m.č. E-06)	
S-5a	G	Ovládní ze skladu (m.č. E-12)	
S-5b	G	PIR s časovačem a nastavitelnou citlivostí na světlo	
S-5c	C	Ovládní z chodby (m.č. 1.02)	
S-5d	H	Ovládní z kaple (m.č. E-17)	
S-6a	E	PIR s časovačem a nastavitelnou citlivostí ve světě	

LEGENDA

- NOVÝ SYMOVÝ ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, řaz.1
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, řaz.5
- PŘEPÍNAČ SŘÍDANÝ, řaz.6
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ SŘÍDANÝ, řaz.6
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ SŘÍDANÝ, řaz.6
- PIR, POKYBOVÝ DETEKTOR
- LED SVÍTIDLO, 19W, 1950lm, IP54, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 24W, 3000lm, IP54, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 24W, 3000lm, IP54, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 31W, 6200lm, IP65, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 31W, 5900lm, IP65, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 41W, 5500lm, IP20, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO, 48W, 5900lm, IP20, 4000K, RA-80 (DODÁVKA NN)
- LED SVÍTIDLO VEKONNÍ S PIR, IP54, NN, 700lm, 3000K (DODÁVKA NN)
- SVÍTIDLO LUSTROVÉ NA LANKU D=62CM, IP20, 500lm (DODÁVKA INTERIÉR)
- SVÍTIDLO LUSTROVÉ NA LANKU D=6,8cm, 480lm (DODÁVKA INTERIÉR)
- SVÍTIDLO LUSTROVÉ NA LANKU D=30cm, 500lm (DODÁVKA INTERIÉR)
- SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ VÁLEC, D=70cm, 480lm, IP20 (DODÁVKA INTERIÉR)
- SVÍTIDLO LUSTROVÉ NA LAMKÁCH LED D=36cm, 1800lm, 22W (DODÁVKA INTERIÉR)
- KABELOVÁ TRASA - VE ŽLABU MĚKUR/MAPS ZAVĚŠENÁ NA STROPĚ
- KABELOVÁ TRASA JEDNOTLIVÝCH SVĚTELNÝCH OKRUHŮ
- SPRŽENÁ KABELOVÁ TRASA SVĚTELNÝCH OKRUHŮ

POZNÁMKY:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERÉROVÝM ŘEŠENÍM
- A VŠEM SI JAVENÍM PROJEKTU
- POZICE A VÝSKY PRVKŮ NEODMĚROVAT Z VÝKRESU - NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍM PROJEKTEM A POŽADAVKY INVESTORA
- SVÍTIDLA UMĚLEHO OSVĚTLENÍ BUDOU PROVĚŘENA S MINIMÁLNÍM PARAMETRY
- SVÍTIDLA DLE VÝPOČTU UMĚLEHO OSVĚTLENÍ
- SVÍTIDLA OZNAČENÁ NA VÝKRESU SVĚTELNÉ MODULY JSOU DODÁVKOU INTERIÉRU (PROJESE NN
- ŘEŠÍ POUZE OVLÁDNÍ SVÍTIDEL, A JE JICH MAPÁJENÍ)
- POPS JEDNOTLIVÝCH VYPÍNAČŮ UMĚLEHO OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDEN V DOPĚ
- REALIZACE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE
- SOUČÁSTÍ PROJESE NN NENÍ VÝPOČET OSVĚTLENÍ PRO INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA ŘEŠÍ INTERIÉR
- SVÍTIDLA OZNAČENÁ NA VÝKRESU SVĚTELNÉ MODULY JSOU DODÁVKOU PROJESE NN
- OVLÁDNÍ JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL BYLO NAVRŽENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, A JE POPISÁNO V TABULCE
- V MÍSTNOSTECH E-04, E-05 A E-06 BUDE PROVĚŘENO MÍSTNÍ OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ
- KABELOVÉ TRASY BUDOU PROVĚŘENY NAD PODLAŽÍM, POD OMÍTKOU NEBO V PODLAŽÍ
- ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZAJISTIT DLE PLATNÉHO ČSN A DLE PLATNÉHO PRB

1.NP

Výpracoval	Ing. Daniel Šolík	Podpis:	
Zadavatel	Ing. Pavel Kříž	Podpis:	
Název	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Místo	Centrální bufet v budově E		
Akte			
Centrální bufet v budově E			
Silnoproudá elektroinstalace			
Půdorys 1.NP - světelná instalace			
Forsing projekt s.r.o.		Číslo zakázky: 24-FORS-03-PRS	
724 00 Ostrava - Stará Bělá		Datum: 10/2024	
Pověřovací listina 1263/06 LC27847721		Datum: 10/2024	
Cubie		zákon č. 263/2015 Sb.	
Cubie		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
Cubie		Měřítko	
Cubie		-	
Cubie		ozn. p. / číslo výkresu:	
Cubie		03	