

PROTOKOL PZP O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR

Investor:	Nemocnice Havířov, p.o. , Dělnická 1132/24, Havířov		
Stavba:	Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov p.o.		
Adresa stavby:	Dělnická 1132/24, Havířov		
Zhotovitel:	Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice		
Vypracoval:	Zdeněk Mikšaník	Kontroloval:	ing.Michal Klimša
Datum:	26.dubna 2024	OP:	D.1.4.4.102

PROTOKOL PZP O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN A PŘÍŘAZENÍ TŘÍD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ DLE ČSN 33 2000-7-710

V Havířově dne

Složení komise:

Zástupce investora	Marek Puzoň
Zástupce HIP	Ing. Michal Klimša
Zástupce odd.	
Zástupce elektro	Zdeněk Mikšaník

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

Název: Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov p.o.

Zakázka číslo:

Podklady: Dokumentace stavebního řešení
Prohlídka stávajícího stavu

Přílohy: Tabulkový soupis zdravotnických prostor

.....
Zástupce investora

.....
Zástupce HIP

Obsah

1	Předmět řešení.....	4
2	Zařazení zdravotnických prostor do skupin	
	a přiřazení obvodů	5

1 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je realizace silnoproudé elektroinstalace v realizované akci Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov p.o.. V řešeném prostoru se nemění využití jednotlivých místností. Elektrický zdroj pro bezpečnostní účely je dieselaagregát nemocnice.

Charakter a půdorysné rozměry místností jsou patrné ze stavební dokumentace úprav. Třídy vnějších vlivů jsou stanoveny pouze pro rekonstruované prostory, ve kterých je požadováno provedení nové silnoproudé elektroinstalace.

Pracoviště budou řešena s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických a vyhrazených technických zařízení, požární ochranu, ochranu životního prostředí. Provozovatel vypracuje předepsané pracovní a technologické postupy, místními provozní a havarijní předpisy (bezpečnostní, zdravotní, požární, environmentální). Tyto interní místní předpisy musí být vypracovány na základě požadavků z návodů dodavatelů k používání zařízení, podle příslušných právních (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) a ostatních (zejména technické normy) předpisů, případně jiných požadavků (zejména orgánů státní správy a státní kontroly).

Interní místní předpisy, obsahující i požadavky z průvodní technické dokumentace dodavatelů, musí být umístěny na pracovištích, jakož i návody na poskytování první pomoci, požární zásah, likvidaci environmentálních nehod, nakládání s používanými látkami a materiály a se vzniklými odpady atd.

Zásady provozu, obsluhy, čištění, údržby a oprav, popsané v interních místních předpisech, musí být dodržovány, včetně používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek a náradí, za což je odpovědný provozovatel zařízení.

Stroje, technická a technologická zařízení se používají jen v technicky bezvadném stavu v souladu s požadavky, uvedenými v průvodní technické dokumentaci jejich dodavatelů. Nedostatky, závady, provozní odchylky a poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost, se musí operativně a průběžně odstraňovat.

V níže uvedených místnostech bude provedena instalace elektrorozvodů zahrnující hlavní a nouzové umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a rozvody ETH a monitoring medioplynů.

2 ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN A PŘIŘAZENÍ OBVODŮ

Č.M.	Zdravotnický prostor	Skupina			Třída		Applikace požadavků
		0	1	2	≤05,s	≤15s	
403	Vyšetřovna		X			X	Ochranné pospojování, antistatická podlaha, použití proudového chrániče, napájení zajištěno z důležitých obvodů (DO).
414	Pokoj 1L nadstandart		X			X	Ochranné pospojování, použití proudového chrániče, napájení zajištěno z důležitých obvodů (DO).