

## Veřejná zakázka VZ „Rekonstrukce kanalizace – Karviná“

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Dle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„Rekonstrukce kanalizace – Karviná“
<b>Název zadavatele:</b>	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
<b>IČO zadavatele:</b>	00844853
<b>URL adresa:</b>	<a href="http://www.nspka.cz">www.nspka.cz</a>
<b>Oprávněná osoba zadavatele:</b>	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
<b>Telefon:</b>	+420 608 831 124
<b>E-mail:</b>	vzakazky@advokatkakubicova.eu
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html</a>

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ na základě dotazu dodavatele sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

„V poskytnutém výkazu výměr objektu VK - Vnitřní kanalizace (včetně Inventarizace zeleně, Zajištění objektů a sloupů NN/VO, Kluznicové pažení) , položka č.44 a 45 151811142-R a 1518112142 Osazení (odstranění ) pažícího boxu hl výkopu do 7 m š přes 1,2 do 2,5 m - Kluznicové pažení nad hl. 4,0 m o výměře 1392 m<sup>2</sup> . Dle popisu položky se jedná o pažení pro souběh s mikrozápory , ale pro potřebu výkopu rýh kanalizace je pažení započteno ve výkazu výměr jednotlivých kanalizačních řádů. Mají být tyto položky zahrnuty do celkové ceny stavby a pro které zemní práce je toto pažení určeno ? Žádáme o vysvětlení. “

**Odpověď zadavatele:**

**V rámci VV jednotlivých kanalizačních řádů je započteno pažení pro daný řád, poníženo o pažení pro souběh s mikrozápory. Tyto souběhy jsou souhrnně uvedeny ve VV VK-Vnitřní kanalizace. Tudíž musí být zahrnuty do celkové ceny stavby.**

V Karviné, dne 7.11.2024

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace  
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel  
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka