


VZOROVÉ SPADIŠTĚ DN 1000, Q1  
NA POTRUBÍ DO DN 600



LEGENDA VÝROBKŮ

- 1 Šachtový poklop litinový s betonovou výplní, s odvětráním
- 2 Vyrovnávací díl 625x80(100)
- 3 Šachtový kónus 1000/ 625x600
- 4 Šachtová skruž 1000x250, 500, 1000
- 5 Ocelové stupadlo v polyethylenovém profilu  
Horní stupadlo - kapsové
- 6 Šachtové dno

LEGENDA HMOT

- Beton prostý B 12,5 (podkladní), tl. 100 mm
- Štěrkopískový podsyp hutněný, tl. 100 mm
- Rostlý terén

POZNÁMKA:  
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY ZA POUŽITÍ  
BENTONITOVÝCH BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ S UPEVNĚVACÍ MŘÍŽKOU.  
U SPÁDIŠŤ BUDE NÁRAZOVÁ STĚNA ŠACHTY, KYNETA A NÁSTUPNICE  
BUDE OPATŘENA ČEDIČOVÝM OBKLADEM

ZMĚNA VÝKRESU :

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
|          |               |               |        |             |

D. DOKUMENTACE TECHNICKÝH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

|  |               |                 |             |   |         |
|--|---------------|-----------------|-------------|---|---------|
|  <b>KONEKO®</b>   |               |                 |             | <b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b>   |         |
|  |               |                 |             | TEL. (+20) 596 633 836 FAX : (+20) 596 633 689<br>(+20) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz                                       |         |
| Investor :<br><b>Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace</b>   |               |                 |             | Hlavní inženýr projektu :<br>Ing. S. Gorbunov  |         |
| Akce :<br><b>Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - vnitřní kanalizace</b>  |               |                 |             | Zodp. projektant :<br>Ing. J. Zavadil          |         |
| Objekt :<br><b>TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace</b>  |               |                 |             | Vypracoval :<br>Ing. J. Charvát                |         |
|  |               |                 |             | Kontroloval :<br>Ing. S. Gorbunov   |         |
| Název přílohy :<br><b>Vzorové spadiště</b>   |               |                 |             |   |         |
| Zakázkové číslo :  | 3724/DPS-2022 | Číslo přílohy : | D.1.1.b.4.3 | Stupeň :  | Datum : |
| Archivní číslo :   | 3724/02       | Měřítko :       | -           | DPS   | 07/2023 |
| TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM |               |                 |             |   |         |