


3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S



VÝVOD Č.	45	46	47	48	49	50
Č. KABELU	WL 45	WL 46	WL 47	WL 48	WL 49	WL 50
TYP KABELU	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 5x2,5
ZAŘÍZENÍ						
Pi (kW)	0,10 kW	0,10 kW	0,10 kW	do 3,5 kW	do 3,5 kW	8,00 kW

Klima jednotky 3.NP
místností líné CH.1

Klima jednotky 3.NP
místností líné CH.2

Klima jednotky 3.NP
místností líné CH.3

RACK
m.č. 15

RACK
m.č. 15

Elektrický spouk
m.č. 7

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Název :

Listů :

List č. :

Zak. číslo :

Číslo výkresu :

Martin KOČIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

ROZVADĚČ R2

8

8

R-2024/25

D.1.2.5.1-11