

Rozvaděč R2

TECHNICKÉ ÚDAJE :

TYP ROZVADĚČE	VELKOOBSAHOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÉ DVEŘE, POD OMÍTKU
ROZMĚRY	635 x 1265 x 240 mm, 168 (7x24) MODULŮ
MIN. KRYTÍ	IP30
PŘÍVOD	SHORA
VÝVODY	NAHORU I DOLŮ
UMÍSTĚNÍ	CHODBA M.Č. 8
BARVA	RAL 9016 – BÍLÁ
PROUD. SOUSTAVA	3NPE stř. 50Hz, 400/230V, TN–S
MAXIMÁLNÍ PROUD	$I_{max} = 63A$
MAX. ZKRATOVÝ PROUD	$I_k = 10\text{ kA}$

BILANCE :

Instalovaný příkon :	$P_i = \text{do } 34,50\text{ kW}$
Koeficient soudobosti :	$B = 0,25$
Výpočtové zatížení :	$P_p = 8,63\text{ kW}$
Výpočtový proud :	$I_n = 12,50\text{ A}$

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 :

- ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE (V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB.).

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESE APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, TJ. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	HIP	<div>QALT servis</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div> <div>Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561</div> <div>Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01</div> <div>Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770</div> <div>IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347</div>	
Martin KOCIÁN		Martin KOCIÁN	Ing. arch. Martin JANDA		
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNOV		KATASTR. ÚZEMÍ : KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ			
Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNOV, 794 01					
STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBEJKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8, k.ú. KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ				FORMÁT	8 x A4
				DATUM	10/2024
				ÚČEL	DSP+DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY :	R-2024/25
				MĚŘÍTKO :	PARÉ :
ODDÍL :	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU : D.1.2.5.1-11	
ČÁST :	D.1	SO 01 – VLASTNÍ STAVBA			
OBJEKT :	D.1.2	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV			
PROFESE :	D.1.2.5.1	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD			
OBSAH :					
ROZVADĚČ R2					