



LEGENDA POTRUBÍ :

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK – OCEL
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PLAST – POZINK
- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR PN 20
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK
- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR PN 20

NAVRHOVANÁ ÚPRAVA OHŘEVU TV SPOČÍVÁ V INSTALACI PŘEDŘADNÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, KTERÁ BUDE VSAZENA NA VSTUPU DO DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU A BUDE AKUMULOVAT TEPLOU VODU Z CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ, KDY V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO NÁRAZOVÉHO ODBĚRU BUDE DESKOVÝ VÝMĚNÍK NA VSTUPU MÍT VÝŠŠÍ TEPLOTU VODY PRO NÁRAZOVÝ OHŘEV A NEBUDE STARTOVAT TEPLOTOU STUDENÉ VODY TAK JAK JE TO MOMENTÁLNĚ VE STÁVAJÍCÍM STAVU ŘEŠENO. ÚPRAVOU BY SE MĚLY ELIMINOVAT NÁRAZOVÉ VYSOKÉ POTŘEBY TEPLA. NOVĚ NAVRŽENÝ ZÁSObNÍK BUDE OSAZEN ČIDLEM TEPLOTY, KTERÁ BUDE PROPOJENA SE STÁVAJÍCÍ VIZUALIZACÍ A BUDE SLEDOVATELNÁ TEPLOTA VODY V ZÁSObNÍKU. DOPORUČUJEME POUŽÍT SPODNÍHO A HORNÍHO ČIDLA TEPLOTY PRO ZŘETELNĚJŠÍ INFORMACE O STAVU VODY V ZÁSObNÍKU A JÉHO REAKCE NA NÁRAZOVÉ ŠPÍČKY. PRO SERVIS ZÁSObNÍKU BUDE NA SYSTÉMU PROVEDEN OCHOZ, TAK ABY SE DALA NÁDOBA ZE SYSTÉMU ODPOLIT A SERVISOVAT BEZ ODSÁVKY VODY. SOUČASNĚ BUDE NA POTRUBÍ DO ZÁSObNÍKU PŘÍPRAVENA ZASLEPENÁ ODOBČKA PRO PŘIPOJENÍ EXPAZNÍ NÁDOBY, KTEROU INVESTOR NECHCE MOMENTÁLNĚ INSTALOVAT.

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY BUDE DO VÝMĚNÍKOVÉ STANICE ODPOLJEN A PŘÉPOLJEN NA NOVĚ NAVRŽENÝ ZÁSObNÍK. ODOBNĚ BUDE PŘÉPOLJENO TAKÉ STÁVAJÍCÍ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE PROPOJENO S NAVRHOVANOU ÚPRAVOU POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY. NOVÉ POTRUBÍ NA VÝSTUPU ZE ZÁSObNÍKU BUDE ZPĚT PŘIPOJENO NA VSTUPY DO OBOU DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ. BUDE ZACHOVÁNA MOŽNOST ODSÁVENÍ VÝMĚNÍKŮ PRO JÉJICH SERVIS BEZ ODSÁVKY VODY. ODOBNĚ BUDE PROVEDEN I OCHOZ OKOLO NAVRHOVANÉ AKUMULAČNÍ NÁDOBY, TAK ABY BYLA MOŽNOST JI ZE SYSTÉMU ODSÁVIT BEZ ODSÁVKY VODY.

Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant	
Michal Pavelka		Ing. Michal Klímša		Ing. Michal Klímša	
Investor	Nemocnice Havířov p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov				
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov				
Akce	Úprava ohřevu TV stávajících předávacích stanic předávací stanice HEMODIALÝZA/PSYCHIATRIE				
Část	D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací				
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.PP – VÝŘEZ ŘEŠENÉ ČÁSTI				
Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnávce 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908					
	Formát	4,20x297			
	Datum	03/2024			
	Účel	Stavební úprava			
	Č. zakázky	---			
	Měřtko	1:50			
	Číslo paré	Č. výkresu			
		D.1.4.1.b-101			