

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU	POČET [ks]						POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA	POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ	CELK		
<div>1 K</div>		KLEMPÍŘSKÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH SVODŮ, MONTÁŽ LAPAČE STŘ. SPLAVENIN -KLEMPÍŘSKÁ ÚPRAVA DESTOVÉHO SVODU VLIVEM ZATEPLENÍ OBJEKTU; -ZPĚTNÉ KOTVENÍ SVODU DO ZATEPLENÉ FASÁDY MAX. á 1,5mm; -MONTÁŽ NOVÉHO LITINOVÉHO LAPAČE STŘESNÍCH SPLAVENIN; -LAPAČ STŘESNÍCH SPLAVENIN: -LITINOVÝ LAPAČ STŘESNÍCH SPLAVENIN MIN. DN150 VČETNĚ KOŠE; -POVRCHOVÁ ÚPRAVA BITUMENOVÝM NATĚREM; -OSAŽENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20; -VÝMĚNA NAPOJUJÍCÍHO ÚSEKU POTRUBÍ PVC KG SN16 DN 150 V DÉLCE CCA 1m, -DODÁVKA VČETNĚ OSTATNÍHO PŘIDRUŽENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ;						6	VIZ VÝKRESY BAREVNÉHO ŘEŠENÍ	PŘED DODÁNÍM VÝROBKU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU, DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ, MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE NORMY ČSN 73 3610, KONEČNÁ PODOBA OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENA ZE STRANY PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU.
<div>2.1 K</div>	<div>SKLON PARAPETU MIN. 5°</div>	VENKOVNÍ PARAPET - SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA: 600 mm, HLOUBKA: 360mm; -OHYBANY PARAPET Z HLINIKOVÉ SLITINY TL. MIN. 1,1mm; -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÁ PRÁSKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA; -NAVÁZÁNÍ NA FASÁDU: PLASTOVÉ KRYTKY; -PODKLAD POD PARAPETEM BUDE TVOREN SPÁDOVANÝM TEPLENÝM IZOLANTEM Z XPS; -KOTVENÍ DO PODKLADNÍHO PROFILU A STAVEBNÍHO MONTÁŽNÍHO LEPIDLA; -DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍCH ŠROUBŮ, LEPICÍCH, TĚSNÍCÍCH A TMELICÍCH HMOT.		6	6				12	
<div>2.2 K</div>	<div>SKLON PARAPETU MIN. 5°</div>	VENKOVNÍ PARAPET - SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA: 800 mm, HLOUBKA: 360mm; -OHYBANY PARAPET Z HLINIKOVÉ SLITINY TL. MIN. 1,1mm; -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÁ PRÁSKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA; -NAVÁZÁNÍ NA FASÁDU: PLASTOVÉ KRYTKY; -PODKLAD POD PARAPETEM BUDE TVOREN SPÁDOVANÝM TEPLENÝM IZOLANTEM Z XPS; -KOTVENÍ DO PODKLADNÍHO PROFILU A STAVEBNÍHO MONTÁŽNÍHO LEPIDLA; -DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍCH ŠROUBŮ, LEPICÍCH, TĚSNÍCÍCH A TMELICÍCH HMOT.		1	1				2	
<div>2.3 K</div>	<div>SKLON PARAPETU MIN. 5°</div>	VENKOVNÍ PARAPET - SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA: 1500 mm, HLOUBKA: 360mm; -OHYBANY PARAPET Z HLINIKOVÉ SLITINY TL. MIN. 1,1mm; -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÁ PRÁSKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA; -NAVÁZÁNÍ NA FASÁDU: PLASTOVÉ KRYTKY; -PODKLAD POD PARAPETEM BUDE TVOREN SPÁDOVANÝM TEPLENÝM IZOLANTEM Z XPS; -KOTVENÍ DO PODKLADNÍHO PROFILU A STAVEBNÍHO MONTÁŽNÍHO LEPIDLA; -DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍCH ŠROUBŮ, LEPICÍCH, TĚSNÍCÍCH A TMELICÍCH HMOT.		9	10				19	
<div>3 K</div>	<div>80 10</div>	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU ETICS A DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ STŘECHY -OČELOVÝ FeZn LAKOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,6mm; -RŠ: 180mm; -DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, LEPICÍCH, TĚSNÍCÍCH A TMELICÍCH HMOT.	69,5 m (BEZ PROŘEZU)							