

LEGENDA:

- Podhledové čtvercové svítidlo,
mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV
200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity
osvětlení, DALI
- Přisazené čtvercové svítidlo,
mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV
200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity
osvětlení, DALI
- Senzor DALI
- Posun stávajícího svítidla G8 v m.č. 158
- Posun stávajícího svítidla D6 v m.č. 153



ZODP. OSOBA		Ing. Tomáš Husník	
KRESLIL		Ing. Tomáš Husník	
OBJEDNATEL		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	
ADRESA		Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	
ČÁST PD		S001 - 01.4.1 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N	
NÁZEV PROJEKTU		Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov V, N	
NÁZEV VÝKRESU		Osvětlení N 1.NP	
STUPEŇ PD		DPS	
DATUM		08/2024	
FORMÁT		A1	
MĚŘÍTKO		1:100	
ČÍSLO VÝKRESU		RS-24-3a-D1141.3	

Generální projektant

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava

Projektant profese

MEARING s.r.o.
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00