



Generální projektant

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava



Projektant profese

MEARING s.r.o.
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00

ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí
ČÁST PD	S001 - D.1.4.2 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/A

NÁZEV PROJEKTU
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice
v Opava využitím OZE a KVT u hlavních budov V, N

NÁZEV VÝKRESU
TABULKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ PD	DPS
DATUM	08/2024
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:-
ČÍSLO VÝKRESU RS-24-3a D1142.5	

Tabulka strojů a zařízení

Místnost	Zařízení	Místo instalace	MDO/DO	Jistič	Svorky	Popis zařízení	Napájení			Poznámka
=	-	+					Napětí [V]	Proud [A]	Výkon [kW]	
101	S401	RS1A-4	MDO	FA1	X1:3	Osvětlení	230			DALI
101	S425	RS1A-4	DO	FA25	X25:3	Osvětlení	230			DALI
101	N401	RS1A-4	MDO	FA1	X1:4	Nouzové osvětlení	230			
102	S156	RS01A-1	DO	FA56	X56:2	Osvětlení	230			DALI
102	N156	RS01A-1	DO	FA56	X56:1	Nouzové osvětlení	230			
116	S301	RS1A-3	MDO	FA1	X1	Osvětlení	230			DALI
116	S345	RS1A-3	DO	FA45	X45:3	Osvětlení	230			DALI
116	N301	RS1A-3	MDO	FA1	X1	Nouzové osvětlení	230			
133	S302	RS1A-3	MDO	FA2	X2:3	Osvětlení	230			DALI
133	S338	RS1A-3	DO	FA38	X38:3	Osvětlení	230			DALI
133	N302	RS1A-3	MDO	FA2	X2:2	Nouzové osvětlení	230			
156	S201	RS1A-2	MDO	FA1	X1:3	Osvětlení	230			DALI
156	S249	RS1A-2	DO	FA49	X49:3	Osvětlení	230			DALI
156	N201	RS1A-2	MDO	FA1	X1:4	Nouzové osvětlení	230			
190	S403	RS1A-4	MDO	FA3	X3	Osvětlení	230			DALI
190	S430	RS1A-4	DO	FA30	X30:3	Osvětlení	230			DALI
190	N403	RS1A-4	MDO	FA3	X3	Nouzové osvětlení	230			
201	S101	RS2A-1	MDO	FA1	X1	Osvětlení	230			DALI
201	S121	RS2A-1	DO	FA21	X21:3	Osvětlení	230			DALI
201	N101	RS2A-1	MDO	FA1	X1	Nouzové osvětlení	230			
202	S156	RS01A-1	DO	FA56	X56:2	Osvětlení	230			DALI
202	N156	RS01A-1	DO	FA56	X56:1	Nouzové osvětlení	230			
206	S101	RS2A-1	MDO	FA1	X1	Osvětlení	230			DALI
206	S122	RS2A-1	DO	FA22	X22:3	Osvětlení	230			DALI
206	N101	RS2A-1	MDO	FA1	X1	Nouzové osvětlení	230			
213	S103	RS2A-1	MDO	FA3	X3	Osvětlení	230			DALI
213	S120	RS2A-1	DO	FA20	X20:3	Osvětlení	230			DALI
213	N103	RS2A-1	MDO	FA3	X3	Nouzové osvětlení	230			
214	S201	RS2A-2	MDO	FA1	X1	Osvětlení	230			DALI
214	S221	RS2A-2	DO	FA21	X21:3	Osvětlení	230			DALI
214	N201	RS2A-2	MDO	FA1	X1	Nouzové osvětlení	230			
236	S301	RS2A-3	MDO	FA1	X1	Osvětlení	230			DALI
236	S329	RS2A-3	DO	FA29	X29:3	Osvětlení	230			DALI
236	N301	RS2A-3	MDO	FA1	X1	Nouzové osvětlení	230			
301	S403	RS3A-4	MDO	FA3	X3:3	Osvětlení	230			DALI

Tabulka strojů a zařízení

[illegible]