








- LEGENDA:
-  Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
 -  LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65
 -  Senzor DALI

Generální projektant		Projektant profese	
			
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/77, 702 00 Ostrava		MEARING s.r.o. Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00	
ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník	STUPEŇ PD	DPS
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník	DATUM	08/2024
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	FORMÁT	A1
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	MĚŘITKO	1:100
ČÁST PD	S001 - 01.14.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/O	ČÍSLO VÝKRESU	RS-24-3a-D1143.2
NÁZEV PROJEKTU Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím ŌZE a KVET u hlavních budov V, N			
NÁZEV VÝKRESU Osvětlení V-C 1.NP - jih			