



Generální projektant

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava



Projektant profese

MEARING s.r.o.
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00

ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí
ČÁST PD	S001 - D.1.4.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/C

NÁZEV PROJEKTU
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice
v Opava využitím OZE a KVT u hlavních budov V, N

NÁZEV VÝKRESU
TABULKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ PD	DPS
DATUM	08/2024
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:-
ČÍSLO VÝKRESU RS-24-3a D1143.10	

Tabulka strojů a zařízení

Místnost	Zařízení	Místo instalace	MDO/DO	Jistič	Svorky	Popis zařízení	Napájení			Poznámka
=	-	+					Napětí [V]	Proud [A]	Příkon [kW]	
103	S207	RS1C-2	MDO	FA7	X7.1	Osvětlení	230			DALI
103	S251	RS1C-2	DO	FA51	X51	Osvětlení	230			DALI
103	N207	RS1C-2	MDO	FA7	X7.2	Nouzové osvětlení	230			
117	S309	RS1C-3	MDO	FA9	X9.1	Osvětlení	230			DALI
117	S349	RS1C-3	DO	FA49	X49:1	Osvětlení	230			DALI
117	N309	RS1C-3	MDO	FA9	X9.2	Nouzové osvětlení	230			
170	S113.a	RS1C-1	MDO	FA13	X13:1	Osvětlení	230			DALI
170	S113.b	RS1C-1	MDO	FA13	X13:2	Osvětlení	230			DALI
170	S158	RS1C-1	DO	FA58	X58:1	Osvětlení	230			DALI
170	N113	RS1C-1	MDO	FA13	X13:3	Nouzové osvětlení	230			
203	S210.a	RS2C-2	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
203	S210.b	RS2C-2	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
203	S256	RS2C-2	DO	FA56	X56:1	Osvětlení	230			DALI
203	N210	RS2C-2	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			
252	S110.a	RS2C-1	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
252	S110.b	RS2C-1	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
252	S156	RS2C-1	DO	FA56	X56:1	Osvětlení	230			DALI
252	N110	RS2C-1	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			
303	S210.a	RS3C-2	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
303	S210.b	RS3C-2	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
303	S253	RS3C-2	DO	FA53	X53:1	Osvětlení	230			DALI
303	N210	RS3C-2	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			
355	S110.a	RS3C-1	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
355	S110.b	RS3C-1	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
355	S156	RS3C-1	DO	FA56	X56:1	Osvětlení	230			DALI
355	N110	RS3C-1	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			
403	S210.a	RS4C-2	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
403	S210.b	RS4C-2	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
403	S256	RS4C-2	DO	FA56	X56:1	Osvětlení	230			DALI
403	N210	RS4C-2	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			
452	S110.a	RS4C-1	MDO	FA10	X10:1	Osvětlení	230			DALI
452	S110.b	RS4C-1	MDO	FA10	X10:2	Osvětlení	230			DALI
452	S156	RS4C-1	MDO	FA56	X56:1	Osvětlení	230			DALI
452	N110	RS4C-1	MDO	FA10	X10:3	Nouzové osvětlení	230			