





LEGENDA:

-  Podhledové čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Přisazené čtvercové svítidlo, mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 200mA, 3400lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářná 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Senzor DALI

ZODP. OSOBA		Ing. Tomáš Husník	
KRESLIL		Ing. Tomáš Husník	
OBJEDNATEL		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	
ADRESA		Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	
ČÁST PD		S001 - 01.1.1 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu N	
NÁZEV PROJEKTU		Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov V, N	
NÁZEV VÝKRESU		Osvětlení N 6.NP	
STUPEŇ PD		DPS	
DATUM		08/2024	
FORMÁT		A1	
MĚŘÍTKO		1:100	
ČÍSLO VÝKRESU		RS-24-3a-D1141.8	

Generální projektant  
  
Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/77, 702 00 Ostrava

Projektant profese  
  
MEARING s.r.o.  
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00