


Podhledové čtvercové svítidlo,
mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV
300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity
osvětlení, DALI

 LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65

 Senzor DALI



ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník	<div> MEARING</div> <div>MEARING s.r.o. Na Úbafci 120/923, Ostrava 712 00</div>	
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník		
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.		
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí		
ČÁST PD	S001 - 0.14.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/C		
NÁZEV PROJEKTU Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě vyžitím OZE a KVIET u hlavních budov V, N,		STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU Osvětlení V-C.4.NP - jih		DATUM	08./2024
		FORMÁT	A1
		MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	
		RS-24-3a-D1143.8	