



**Veřejná zakázka  
„Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. – Sadové  
úpravy“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

*Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen  
„ZZVZ“)*

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. – Sadové úpravy“</b>
<b>Název zadavatele:</b>	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
<b>IČO zadavatele:</b>	IČ 00844896
<b>URL adresa:</b>	<a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a>
<b>Oprávněná osoba zadavatele:</b>	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
<b>Telefon:</b>	<a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a>
<b>Profil zadavatele:</b>	

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz č.1:**

*„Dobrý den, chtěli bychom požádat o ověření správnost položky č. 11 v oddíle G-2.4. Zhotovení ploch z propustných povrchů. Opravdu investor trvá na použití říčního kameniva (kačírku) frakce 2/8? Při kontrole položky v systému URS se v názvu položky píše o kamenivu 4/8. Toto kamenivo vychází cenově výrazně levněji. Žádáme investora o potvrzení typu kameniva.“*



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Odpověď zadavatele:**

**Položka je uvedena správně, je nutné použít frakci 2/8 – jedná se o dopadovou plochu pro dětské hřiště a frakce je dána ČSN EN 1177.**

**Viz technická zpráva:**

**2. 4. 5. Zhotovení štěrkových ploch místo stávajícího povrchu z asfaltu**

**Namísto stávajícího hřiště z asfaltu bude zhotovena plocha z říčního štěrku, který bude sloužit jako dopadová vrstva pro herní prvky a workout. Vrstva bude zřízena z oblého říčního štěrku zrnitosti 2-8 mm, bez naplavenin a jílových částic. Bude mít mocnost 300 mm.**

V Havířově, dne 20.3.2025

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka