



**Veřejná zakázka
„Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. – Sadové
úpravy“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

*Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky:	„Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. – Sadové úpravy“
Název zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu
dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

„Dobrý den, požádáme o upřesnění -

*v zadávací dokumentaci se uvádí nadprůměrné základové lože pod žulové kostky z betonu. -
vzorový výkres zpevněných ploch. tl. lože 250mm. V zadávacím rozpočtu se ovšem nenachází
potřebná položka pro zohlednění požadované nadspotřeby. Jak má uchazeč postupovat v
tomto případě? Doplní zadavatel položku betonového lože pod žulové kostky?“*



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Odpověď zadavatele:

V položce 9 (ÚRS 9161111) – část rozpočtu 2. 4. je počítáno s ložem pro žulové kostky o rozměrech 150 x 250 mm což na běžný metr odpovídá kubatuře 0,0375 m³. Položka 9161111 kalkuluje s objemem do 0,038 m³. Je tedy dostačující, k nadspotřebě nedojde a rozpočet nebude o další položku rozšiřován.

V Havířově, dne 24.3.2025

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka