

TRuhlářské výroby

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.63/23

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	P		CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			≧	L P				
T1		INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STÁVEBNÍHO OTVORU 1200/2020 MM VEL. 1100/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKE, DVEŘNÍ KŘÍDLLO OTOČNÉ PLNĚ S POLODRAŽKOU KOVANÍ DĚLENÉ OBJEKTOVĚ, KLIKA – KLIKA BROUŠENÁ NEREZ, ZAMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT, PLNĚ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB.	1	1	1 KS			
			–	–				
Z1		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 MM OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO PŘÍČKY TL.125 MM PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRAŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ ELEKTRICKÉHO ZAMKU	1	1	1 KS			
			–	–				
							ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ DVEŘE S MADLY: Madlo výši 800 až 900mm přes celou šířku dveřního křídla, umístění na straně opačné než jsou závěsy