

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Stavební úpravy expektace“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/002/INV/25
Číslo spisu na profilu zadavatele: P25V00000094

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 10. 4. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a vzhledem k obsahu dotazu se v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ rozhodl tento zodpovědět, ačkoliv byl podán po termínu pro podání žádosti o dodatečné informace.

Dotaz č. 1.1

V dotčeném prostoru se nachází stávající podlahové topení. V projektu silnoproudu je však vedení ke stolům zasekáno v podlaze. Dle našeho názoru hrozí kolize mezi těmito vedeními.

Odpověď k dotazu č. 1.1

Zadavatel k dotazu sděluje: sjednoceno s řešením SLB = sloupky od stolu k podhledu

Dotaz č. 1.2

Ve výkazu výměr chybí silnoproudé zásuvky (v projektu je uvedeno 55.ks) a rovněž k nim chybí krabice.

Odpověď k dotazu č. 1.2

Zadavatel k dotazu sděluje: bylo doplněno do výkazu výměr

Dotaz č. 1.3

V rozpočtu chybí pospojování hliníkových sloupků

Odpověď k dotazu č. 1.3

Zadavatel k dotazu sděluje: doplněno do výkazu výměr

Dotaz č. 1.4

V rozpočtu chybí vypínač ke kuchyňské lince

Odpověď k dotazu č. 1.4

Zadavatel k dotazu sděluje: doplněno do výkazu výměr

Dotaz č. 1.5

V rozpočtu je uveden jistič 2-pólový 16A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6kA. Dle našeho názoru se ve zdravotnictví musí používat jistící prvky 10kA

Odpověď k dotazu č. 1.5

Zadavatel k dotazu sděluje: upraveno na 10kA


II.

Změna termínu pro podání nabídek

V souvislosti s výše uvedeným doplněním se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je 22. 4. 2025 do 13:00 hodin.

Ve Frýdku-Místku, dne 11. 4. 2025



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

Handwritten signature