



LEGENDA:

HR - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

DA - NOVÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ (DIESEL AGREGÁT)

ATS - AUTOMATIKA PŘEPÍNÁNÍ SÍT

M - SERVOPOHON VZT KLAPKY

- KABELOVÁ TRASA VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM KANÁLU

- KABELOVÁ TRASA V MŘÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU

- KABELOVÁ TRASA V ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANÉ TRUBCE

☐ - PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÁ PŘEPÁŽKA

- STUPACÍ (KLESAJÍCÍ) KABELOVÁ TRASA

ROZVODNÁ SOUSTAVA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3 PEN AC 50 HZ 400V / TN-C
3 NPE AC 50 HZ 400V / TN-S
1 NPE AC 50 HZ 230V / TN-S

OCHRANÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : viz. technická zpráva

R02/...
R01/...
REVIZE/DATUM	POPS	VYPRACOVAN

ZPRACOVÁL	Ing. Bohuslav Šulák	ZPRACOVATEL	EP ROZNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm tč.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		
SCHVÁLIL (H/P)	Ing. Bohuslav Šulák		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice Otřová	Číslo ZNAČKY	K21480016
STAVBA	Instalace náhradního zdroje elektrické energie 650kVA v Nemocnici Otřová		
OBJEKT	D.2 PS 02 Náhradní zdroj		
OBJEKT	D.2 PS 02 Náhradní zdroj		
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS - KABELOVÉ ROZVODY		
		DATUM	02/2022
		POČET LÁ	4
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DPS
		ODNAČENÍ VÝKRESU	21480E61-06
		KOPIE	