

PŮDORYS 1.NP (VÝŘEZ)

UZAVÍRACÍ KLAPKA–TĚSNÁ  
DO POTRUBÍ  
900x800mm

SERVO 20Nm, ON/OFF + PRUŽINA  
OVLÁDÁNÍ – CHOD DA – EL.

UZAVÍRACÍ KLAPKA–TĚSNÁ  
DO POTRUBÍ  
900x800mm

SERVO 20Nm, ON/OFF + PRUŽINA  
OVLÁDÁNÍ – CHOD DA – EL.

UZAVÍRACÍ KLAPKA–TĚSNÁ  
DO POTRUBÍ  
900x800mm

SERVO 20Nm, ON/OFF + PRUŽINA  
OVLÁDÁNÍ – CHOD DA – EL.

SV. VÝŠKA: 3,700 M

R–ATS  
nový rozvad?? ATS

MÍSTNOST ENERGOBLOKU

PLOCHA: 102,0 M2

PODLAHA: KERAMICKÁ DLAŽBA

SV. VÝŠKA: 4,750 M

DA

nový zálož ní  
zdroj  
napájení  
650 kVA

PŘESNÝ ROZMĚR  
PŘIPOJENÍ K AGREGÁTU DOMĚŘIT  
A DOPŘESNIT NA STAVBĚ  
DLE SKUTEČNOSTI  
PŘEDPOKLAD 900x1300mm

UZAVÍRACÍ KLAPKA–TĚSNÁ  
DO POTRUBÍ  
900x1400mm

SERVO 20Nm, ON/OFF + PRUŽINA  
OVLÁDÁNÍ – CHOD DA – EL.


43800m3/h

LEGENDA VZT :

- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PŘÍVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU  
ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
- ODVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- REGULAČNÍ KLAPKA
- VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
- VZT STOUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON

POZNÁMKA

- PŘESNÝ ROZMĚR PŘIPOJENÍ NA DA BUDE DOMĚŘEN NA STAVBĚ A VYROBEN DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- DA BUDE KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJEN POMOCÍ PRUŽNÉ MAŽETY
- PROJEKT NEZAHRNUJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

ZPRACOVAL	Ing. Jan Bosák	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
KONTROLOVAL	Ing. Jan Bosák			EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz		
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Bohuslav Šulák					
INVESTOR	NsP Karviná Ráj, p.o. Vydmuchov 399/5					
MÍSTO STAVBY	Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K21148016			
STAVBA						
Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650kVA v Nemocnici Orlová						
OBJEKT    Náhradní zdroj elektrické energie						
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ    D.3   PS 03 Vzduchotechnika						
OBJEKT						
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP		DATUM    20220125		MĚŘÍTKO 1 : 50	KOPIE	
		POČET A4    4				
		STUPEŇ DPS		OZNAČENÍ VÝKRESU 21148V61-02		