

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Dodávka výtahu budova V“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/011/INV/25
Číslo spisu na profilu zadavatele: P25V00000147

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č. 1.1

Dobrý den, v souvislosti se zadávacím řízením si dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně požadavku na technickou kvalifikaci dle části 3. kde je uvedeno: Dodavatel doloží realizaci alespoň 5 zakázek na výtahy s nosností minimálně 1600kg za poslední 3 roky. Dovolujeme si požádat o vysvětlení, jak byl stanoven počet 5 realizací ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tedy modernizaci jednoho výtahu dané nosnosti. Dovolujeme si požádat o upřesnění, zda tento požadavek zohledňuje běžnou praxi v oblasti montáže výtahů, kde výtahy s touto nosností představují spíše specifické případy, typicky pro průmyslové nebo nemocniční objekty. Tento požadavek může výrazně omezit účast malých a středních dodavatelů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výtahy běžných nosností (např. 630-1000 kg), běžně používanými v bytové výstavbě. Domníváme se, že tento požadavek může být omezující, protože výtahy této nosnosti se na trhu nevyskytují běžně a není jednoduché takové množství zakázek doložit v tak krátkém období. Zvažoval zadavatel možnost zmírnění tohoto požadavku nebo jeho nahrazení jiným, který by lépe odpovídal skutečným potřebám plnění veřejné zakázky?

Odpověď k dotazu č. 1.1

Zadavatel nezvažuje možnost zmírnění požadavku a trvá na technické kvalifikaci tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Zadavatel nepovažuje tento požadavek za omezující, neboť se nejedná o výměnu běžného výtahu v bytové výstavbě, nýbrž o výměnu evakuačního výtahu v budově občanské vybavenosti – konkrétně v nemocnici, jehož nosnost není běžná, ale dle PD 1600 kg. Navíc je nutno si uvědomit, že tento výtah není používán pouze jako evakuační, nýbrž i jako transportní, který využívají hojně pacienti v různém zdravotním stavu s různým handicapem a je proto nanejvýš potřebné a žádoucí, aby jeho funkčnost, kvalita a bezchybný provoz byl zaručen. Požadavek zadavatele stran počtu 5 realizací ve vztahu předmětu veřejné zakázky je proto naprosto legitimní.

Vzhledem k tomu, že spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve Frýdku-Místku, dne 2. 6. 2025

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
DIČ: CZ00534188 IČ: 00534188