

Odpovědi č. 3 na dotazy uchazeče

Veřejná zakázka – název:

Automatický vjezdový a parkovací systém

Číslo veřejné zakázky:

P25V00000154

Dotaz uchazeče:

1) V zadávací dokumentaci udáváte:

Vjezdový stojan se závorou - vydavač parkovacích lístků. Ve vlastnostech máte udaný integrovaný platební terminál.

U výjezdového stojanu píšete že je možnost platby parkovného, ale ve vlastnostech integrovaný platební terminál uveden nemáte.

Dotaz: Má být tedy integrovaný platební terminál jak na vjezdovém, tak na výjezdovém terminálu, a nebo pouze na výjezdovém?

Odpověď zadavatele:

Integrovaný platební terminál bude požadován pouze na výjezdovém terminálu, tak aby řidič mohl provést bezkontaktně platbu kartou za parkovné v případě že jej neuhradí u platebního automatu umístěného na vedle parkoviště.

Dotaz uchazeče:

2) V zadávací dokumentaci uvádíte:

Detekce přítomnosti vozidla: vyžaduje indukční smyčku.

Dotaz: Vzhledem ke stávajícímu povrchu vozovky (zámková dlažba) - je pod zámkovou dlažbou litý beton, a nebo podsyp?

Odpověď zadavatele:

Pod zámkovou dlažbou je podsyp z kameniva.

Zpracoval Ing. Pavel Švarc