

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ C1–C2  
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2 1/2  
VIZUÁLNÍ KONTROLA  
NÁTĚR 2K EP Zn CELKEM 80μm

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ C3  
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2, 5,  
VIZUÁLNÍ KONTROLA  
NÁTĚR 2K EP + 2K EP + PUR CELKEM 240 μm  
ŽIVOTNOST NÁTĚRU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE  
TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ KONKRÉTNÍHO DRUHU POUŽITÉHO NÁTĚRU

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00536188@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Jana Kozelková		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00536188				
Místo stavby: Frýdek			Formát	A4
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část lůžkových stanic/ambulance			Datum	11/2024
			Účel	DPS
			Č. zakázky	11.113/2024
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu:			Číslo paré	Č. výkresu
Výpis zámečnických výrobků				D.1.1.b_107c

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z1		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30–S200–C/DP3	2	2	2 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
Z2		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNÍKU	2	2	2 KS			
Z3		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. PRAVÉHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30–S200–C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNÍKU	1	1	1 KS			

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z4		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. LEVÉHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30–S200–C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU	1	1	1 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
Z5		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. PRAVÉHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1 KS			
Z6		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ, S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBŇE DO PŘÍČKY TL.150 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ EI30–S200–C/DP3	1	1	1 KS			
Z7		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1 3	1 3	4 KS			


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z8		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.250 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
			–	–				
Z9		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	6	6	16 KS			
			10	10				
Z10		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	2	2	4 KS			
			2	2				
Z11		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1 KS			
			–	–				
Z12		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1 KS			
			1	1				
Z13		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	–	–	1 KS			
			1	1				
Z14		PRO DVEŘE VEL. 700/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.100 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	2 KS			
			2	2				

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	SNP	$\frac{L}{P}$	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z15		 <p>PEVNÉ MADLO KRAKORCOVÉ DÉLKY MIN.900 MM, 800 MM NAD PODL. MIN. PŘESAHOVÁ ZÁCHODOVÉ MÍSY 200 MM Oválné madlo na platformě 10x25 cm délka madla je 90 cm. Madlo k instalaci na zed. bílý práškový lak.</p>	1	1	1 KS			
Z16		MADLO NÁSTĚNNÉ KRAKORCOVÉ OCELOVÉ SKLÁPĚCÍ, PRO WC ZTP, DÉLKY 800MM VE VÝŠCE 800MM OD PODLAHY MUSÍ PŘESAHOVAT O 100MM ZÁCHODOVOU MÍSU BÍLÝ PRÁŠKOVÝ LAK	1	1	5 KS			
Z17		MADLO NÁSTĚNNÉ SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO ZTP DÉLKY 600mm 600MM DOLNÍ HRANA A 1200MM HORNÍ HRANA OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ	1	1	3 KS			
Z18		MADLO NA DVEŘE PRO ZTP Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ (800MM) UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 800–900MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ	1	1	3 KS			
						KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT