



Záměr: Z/2024/54223
Řízení: R/2024/67390
Č.j.: R/2024/67390/4

Dne: 16.12.2024

Úřad: **Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 724/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
w8pai4f**

Adresát:
Amun Pro s.r.o.
č.p. 1
73953 Třanovice

Vyřizuje: **Mgr. Ilona Halešová**
Tel:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost právnické osoby Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, podanou v zastoupení Amun Pro s.r.o., Ing. Michal Klimša, Třanovice 1, 739 53 Třanovice, pověřenou na základě plné moci ze dne



30.9.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby: „Rekonstrukce dětského oddělení“, Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S vydáním závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby: „Rekonstrukce dětského oddělení“, Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Účel užívání bude vymezen takto: Na pracovišti zákrokový sál, vyšetřovna (místnost č. 599), nebude místo s výkonem trvalé práce.

Odůvodnění

Na základě žádosti právnické osoby Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, podanou v zastoupení Amun Pro s.r.o., Ing. Michal Klimša, Třanovice 1, 739 53 Třanovice, pověřené na základě plné moci ze dne 30.9.2024 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního



povolení stavby: „Rekonstrukce dětského oddělení“, Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektu Nemocnice ve Frýdku-Místku, a to dětského oddělení v 5. NP stávajícího objektu. Objekt má 1 podzemní podlaží, 5 nadzemních podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Stávající balkón bude dozděn a bude zde další místnost pro zvětšení využití dětského oddělení. Ve všech místnostech budou provedeny nové nášlapné vrstvy, nové zavěšené podhledy a nové povrchové úpravy stěn. Vnitřní stavební úpravy – dispoziční změny – se týkají vybourání stávajících dělících příček.

Stavba bude realizována ve dvou etapách, v první etapě bude realizována část dětské intenzivní péče a v druhé etapě se bude realizována zbylá část dětského oddělení. Ve stávajícím objektu zůstává provoz stávající a využití bude stále jako dětská intenzivní péče a dětské oddělení s ambulancemi. Součástí dětské intenzivní péče bude vstupní filtr (m.č. 586), 4 dvoulůžkové boxy s celkovou kapacitou 8 lůžek, z nichž jeden bude izolační (m.č. 5102 – 5105), stanoviště sester (m.č. 598), vyšetřovna (m.č. 599), pracovna lékaře(m.č. 5001), sklad (m.č. 597), denní místnost personálu (m.č. 592), technická místnost (m.č. 591), čistící místnost (m.č. 590), úklidová místnost s výlevkou (m.č. 587), sociální zařízení personálu (m.č. 589 a 588) a chodba (m.č. 596).

Součástí standardního dětského oddělení je chodba (m.č. 542), 10 2lůžkových pokojů (m.č. 543, 548, 556, 558, 561,563, 566, 568, 570, 572), 2 dospávací 2lůžkové pokoje (m.č. 574, 576); hygienické zázemí k pokojům - WC + sprcha (m.č. 544, 547, 549, 557, 559, 562, 564, 567, 569, 571, 573, 575), sesterna ((m.č. 550), lékařský pokoj (m.č. 551), denní místnost personálu (m.č. 554), vyšetřovna (m.č. 545), čajová kuchyňka (m.č. 577), mléčná kuchyňka (m.č. 578), 2 WC personálu s předsíňkou (m.č. 540 + 541, 579 + 580), sprcha personálu (m.č. 555), sklad (m.č. 565), sklad lůžek (m.č. 547), sklad špinavého prádla (m.č. 552), denní



místnost pro rodiče (m.č. 581), sociální zařízení (m.č. 582 a 584) a čekárna (m.č. 583).

Větrání prostor bude zajištěno přirozené otvíratelnými okny. Součástí projektové dokumentace je projekt vzduchotechniky:

Zařízení č. 1 bude zajišťovat klimatizaci prostor dětské intenzivní péče.

Zařízení č. 2 bude řešit odvod vzduchu z vybraných místností dětské intenzivní péče. Obsluhované prostory dětské intenzivní péče jsou prostory s požadavkem na konstantní větrání, udržování čistoty, vytápění, chlazení, vlhčení a odvlhčování – klimatizování. Pro klimatizaci bude využita stávající vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 6.NP. Vzduchotechnická jednotka bude kompletně repasována. Vlhkost a teplota vzduchu na přívodu bude regulována dle aktuální potřeby – stavu v interiéru (referenční místnosti). Zařízení budou ovládána samostatným systémem měření a regulace. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu bude zachován stávající nad střechou objektu. Distribuce vzduchu bude zajištěna skrze čisté nástavce s HEPA filtry H14. Čisté nástavce budou vybaveny regulační klapkou, soupřavou pro měření tlakové difference filtru a distribuční vyústkou.

Zařízení č. 3 a zařízení č. 6 řeší větrání sanitárních zařízení, která budou větrána přirozeně a nuceně, podtlakově. Pro odvod vzduchu budou sloužit radiální, nástěnné a podhledové ventilátory. Odpadní vzduch bude vyfukován do exteriéru skrze protidešťové žaluzie na fasádě objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn okny, dveřními mřížkami a pod dveřmi z okolních prostor.

Zařízení č. 4 a zařízení č. 5 řeší větrání sanitárních zařízení, které bude nucené, podtlakové, potrubními diagonálními ventilátory. Potrubní trasa bude vybavena zpětnou klapkou. Odpadní vzduch bude vyfukován na fasádu objektu skrze protidešťovou žaluzii. Přívod vzduchu bude zajištěn okny, dveřními mřížkami a pod dveřmi z okolních prostor.

Zařízení č. 7 řeší chlazení pokojů a zařízení č. 8 chlazení technických místností.



Pokoje budou vybaveny parapetními fan-coil jednotkami pro chlazení a topení, které budou připojeny na stávající zdroj chladu v podkroví. Navrhované fan-coil jednotky v místnostech budou v nočních hodinách v tichém režimu s maximálním povoleným akustickým výkonem 25 dB (viz Technická zpráva D.1.4.2, bod 4.). Tohoto bude dosaženo regulací otáček. Pro klimatizaci vybraných prostorů bude využita stávající VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 6. NP. VZT jednotka bude kompletně repasována. Sání a výdech vzduchu bude proveden nad střechu objektu. Potrubní rozvody VZT budou vybaveny tlumiči hluku. Prostory s vnitřní dispozicí budou nuceně odvětrány. Přívod vzduchu bude zajištěn přes dveřní mřížky a pode dveřmi. Technické místnosti budou chlazeny pomocí split systémů, jejichž 2 venkovní jednotky budou umístěny na střeše objektu a na balkóně. Pro každou jednotku výrobce uvádí akustický výkon $LW = 64$ dB. VZT zařízení budou vybavena tlumiči hluku, uložením na antivibrační pryžové podložce.

Vytápění je stávající teplovodní. Zázemí pro zaměstnance je v Nemocnici Frýdek-Místek centrální.

Součástí projektové dokumentace je výpočet osvětlení. V pracovních prostorech s trvalou prací zpracovatel projektové dokumentace garantuje, že budou požadavky na denní nebo sdružené osvětlení (mimo pracoviště zákrokový sál, vyšetřovna – místnost č. 599) dodrženy. Elektrické osvětlení bude řešeno LED svítidly MODUS, interval čištění svítidel je 12 měsíců, interval obnovy povrchů 36 měsíců.

Podmínka tohoto závazného stanoviska, a to vymezení účelu užívání: Na pracovišti zákrokový sál, vyšetřovna (místnost č. 599), nebude místo s výkonem trvalé práce, byla vydána v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka vychází z údajů uvedených žadatelem a z doloženého výpočtu



denního a sdruženého osvětlení a pouze při jejím splnění zpracovatel projektové dokumentace předpokládá, že budou dodrženy požadavky právních předpisů k ochraně zdraví při práci.

Nová parkovací místa nevznikají. Stavební práce budou prováděny v době od 7,00 – 21,00 hodin.

Nejbližší chráněný prostor stavby se nachází ve vzdálenosti 105 m severovýchodně (bytový dům č. p. 2389, parc. č. 7695, k. ú. Frýdek). S ohledem na akustické parametry, umístění technologií a vzdálenost nejbližší obytné zástavby lze předpokládat, že využíváním nebude docházet k porušování povinností vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 11, 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů.

Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.



.....