


Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: <div> www.hamrozi.cz</div>		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 73961 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY: ČÍSLO PARÉ:	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. David ŠOTKOVSKÝ		VYPRACOVAL: Ing. David ŠOTKOVSKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. David ŠOTKOVSKÝ		
STAVEBNÍK:		Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČ:00844853		DATUM:	prosinec 2024
MÍSTO STAVBY:		p.č. 475/2, Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01		ČÍSLO ZAKÁZKY	24Za11390
NÁZEV STAVBY: PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM MEZI KŘÍDLY A a A1		ČÍSLO ARCHIVNÍ		142024	
		POČET A4		15xA4	
		STUPEŇ		DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT:		S001 – PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM MEZI KŘÍDLY A a		ČÍSLO DOKUMENTU	142024 – B
ČÁST:		B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		-	B

Obsah:

B.1 Celkový popis území a stavby.....	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	6
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení.....	6
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	6
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti.....	6
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	7
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	7
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení.....	7
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	8
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	8
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	11
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	12
B.5 Dopravní řešení.....	12
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	13
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	14
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	15
B.10 Zásady organizace výstavby	16

B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Jedná se o změnu dokončené stavby a sice o údržbu dokončené stavby (dle §6 odst. 3), stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Stávající balkónová konstrukce byla odstraněna v rámci povolení k odstranění stavby vydaného v předchozí fázi. Stávající schodiště je tak nutné opětovně zastřešit v rozsahu dle původní velikosti balkónu. Nedojde tedy ke zvětšení zastavěné plochy. Nově bude provedena konstrukce zastřešení z pozinkovaných ocelových profilů a trapézových plechů.

Budova nemocnice pochází z padesátých let minulého století. Konstruktivní systém je monolitický železobetonový skelet s bedničkovými stropy s příčným modulem 6 a 6,5 m a podélným modulem 3,6 m. K nosné konstrukci není dochována žádná dokumentace a únosnost konstrukce se tak předpokládá k platným normám v době výstavby.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Předmětné zastřešení bude prováděno v areálu Nemocnice Karviná-Ráj v zastavěném území města Karviná. Stavebním záměrem nebude dotčen okolní charakter území. Velikost ani charakter zastavěného území se nezmění.

Stavba není ohrožena povodní.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím v době její výstavby. Tímto záměrem nedojde k nutnosti stavbu znovu umisťovat, jelikož se zastřešení nachází v místě původního zastřešení balkónem.

Zastupitelstvo města Karviné vydalo Územní plán Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

V místě podlahy vedle schodiště byla v exteriéru provedena sonda skrze venkovní skladbu podlahy do sklepní místnosti v tomto rozsahu:

- teracová dlažba tl. 20 mm
- betonový potěr tl. 30 mm

- železobetonová stropní deska tl. 140 mm

V rámci sondy nebyla zastižena žádná hydroizolace. Konstrukce stropu sklepní místnosti tak byla chráněna pouze původním balkónem, což je zde nedostatečné. Je nutné řešit v rámci zastřešení.

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Není předmětem této projektové dokumentace.

¹⁾ *Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.*

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, jelikož se budou stavební práce provádět v místě stávajícího bouraného balkónu, který byl předmětem předchozí fáze dokumentace bouracích prací. Okolí nemocnice bude chráněno před poletujícím prachem – je zakázáno v době provádění prací otevírat okna.

Odtokové poměry se nemění. Nové zastřešení je půdorysně menší než původní balkónová konstrukce. Množství odváděných dešťových vod bude v menším množství. Napojení bude provedeno na stávající dešťové potrubí.

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Nejsou stanoveny, nedojde ke kácení dřevin.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Přístřešek bude realizován v místě původního zastřešení balkónem a nevyžaduje tak dočasný ani trvalý zábor zemědělského půdního fondu.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Stavbou se nebude zasahovat do ochranných a bezpečnostních pásem technické infrastruktury. Před zahájením stavby jen nutné se informovat o rentgenových zařízeních, elektromagnetických přístrojích a jiných zařízeních v nemocnici, které by mohly být

ovlivněny stavebním elektrickým nářadím a vibracemi. O této skutečnosti provede zhotovitel a zástupce investora zápis do stavebního deníku.

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Zastavěná plocha přístřešku činí $13 \times 4,66 = 60,58 \text{ m}^2$. Původní patky sloupů zůstaly zachované a přístřešek je tak navržen na původní zastavěné ploše. Nedojde tedy k navýšení zastavěné plochy objektu nemocnice. Obestavěný prostor činí 182 m³.

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Potřeby a spotřeby médií a množství odpadů se nemění, jelikož přístřešek nahrazuje původní zastřešení.

Odtokové poměry se nemění. Nové zastřešení je půdorysně menší než původní balkónová konstrukce. Množství odváděných dešťových vod bude v menším množství. Množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod $Q_r = 1 \text{ l/s}$. Napojení bude provedeno na stávající dešťové potrubí.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Nejsou předmětem této projektové dokumentace.

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna stavební firmou.

Zahájení stavby: 10/2025

Ukončení stavby: 10/2026

Stavba není členěna na etapy.

Dodavatel stavby zpracuje časový harmonogram prací dle požadavků investora.

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,,

Stavba nebude předčasně užívána, zkušební provoz není vyžadován.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby

Stavba nevyžaduje zaměření, jelikož je výškově a polohově určena stávající stavbou nemocnice, na kterou bude přístřešek výškově a polohově napojen v souladu s projektovou dokumentací.

B.2 Architektonické řešení

Stavba se nachází v zadní části areálu nemocnice a nahrazuje původní balkón, který byl prostorově větší. Nové zastřešení bude poloviční výšky s přibližně stejnou půdorysnou plochou.

Zastřešení je tvořeno ocelovými pozinkovanými profily a trapézovým plechem. Toto konstrukční uspořádání se opakuje také na jiných budovách v areálu nemocnice a je proto v souladu s architektonickou koncepcí celého areálu.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavba přístřešku bude provedena jak ocelová pozinkovaná konstrukce se zastřešením s trapézovým plechem. Nosné sloupy budou ukotveny přes patní plech do stávajících patek sloupů původního balkónu.

Technologie není součástí stavby.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Zastřešení neřeší požadavky na přístupnost. Přístupnost do objektu zůstává stávající.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Přístup ke stavbě je stávající a zastřešením se nemění. Zadní vchod není určen pro užívání veřejností.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Není předmětem této projektové dokumentace.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena s ohledem na bezpečnost při užívání stavby. V rámci povinností stavebníka je nutné provádět kontroly střešní konstrukce 1x ročně.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Po demolici balkónu bude nově zřízené zastřešení na zadním vstupu do nemocnice. Stávající stav zdí a stropních a balkónových konstrukcí bude ověřen při demontáži zateplovacího systému, a to v místě budoucího kotvení zastřešení.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Stavba přístřešku bude provedena jak ocelová pozinkovaná konstrukce se zastřešením s trapézovým plechem. Nosné sloupky budou ukotveny přes patní plech do stávajících patek sloupů původního balkónu.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Není předmětem této projektové dokumentace.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Není předmětem této dokumentace.

b) popis navrženého řešení,

Není předmětem této dokumentace.

c) energetické výpočty.

Není předmětem této dokumentace.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Viz požárně bezpečnostní řešení.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Viz požárně bezpečnostní řešení.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Není předmětem této dokumentace. Zastřešení je navrženo mimo energetickou obálku budovy.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Jedná o venkovní přístřešek, teplotně vlhkostní bilance není zde řešena.

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

Větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou není předmětem této projektové dokumentace.

| Norma ČSN 73 0850-1 až 4 – Denní osvětlení budov

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Hluk a vibrace při realizaci stavby – posouzení dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Dle § 30 odst. 3 chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

Právní předpis Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

§11

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

(2) Hygienický limit **ekvivalentní hladiny akustického tlaku A** se stanoví pro **hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu** součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Denní (6:00-22:00) ekvivalentní hladina akustického tlaku (chráněný prostor nemocniční pokoje):

$$A L_{Aeq,T} = 40 + 0 = \mathbf{40 \text{ dB}}$$

Noční (22:00-6:00) ekvivalentní hladina akustického tlaku (chráněný prostor nemocniční pokoje):

$$A L_{Aeq,T} = 40 - 15 = \mathbf{25 \text{ dB}}$$

Výše uvedené limity platí pro nemocniční pokoje a jelikož se nezasahuje do konstrukcí obklopujících nemocniční pokoje jedná se o stávající stav, za který tento projekt nezodpovídá.

(3) Hygienický limit **maximální hladiny akustického tlaku A** se stanoví pro **hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu** součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A L_{Amax} se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Denní (6:00-22:00) hladina maximálního akustického tlaku (chráněný prostor nemocniční pokoje): $A L_{Amax} = 40 + 0 = \mathbf{40 \text{ dB}}$

Noční (22:00-6:00) hladina maximálního akustického tlaku (chráněný prostor nemocniční pokoje): $A L_{Amax} = 40 - 15 = \mathbf{25 \text{ dB}}$

Výše uvedené limity budou splněny dodavatelem stavby.

(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu $L_{Aeq,s}$ se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB. Platí pro **osmihodinovou pracovní dobu**.

Osmihodinová pracovní doba mezi (7:00-21:00) v pracovních dnech (chráněný prostor nemocniční pokoje): A $L_{Aeq,s} = 40 + 15 = 55$ dB

Výše uvedené limity budou splněny dodavatelem stavby, který bude stavební činnosti provádět.

§ 12

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

(3) Hygienický limit A , s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Denní korekce pro venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení -5 dB. Noční další přičtení korekce -10 dB

Denní ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru A $L_{Aeq,T} = 50 - 5$ dB = **45 dB**

Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru A $L_{Aeq,T} = 50 - 5 - 10$ dB = **35 dB**

(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,s}$ se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

Korekce pro stavební činnost mezi 7:00 – 21:00 je + 15dB.

Denní ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru pro stavební činnost A $L_{Aeq,T} = 50 - 5$ dB + 15 = **60 dB**

Stavební činnost se ve venkovních prostorech nepředpokládá. V případě stavební činnosti ve venkovním prostoru nebude tato hodnota překročena.

§ 18

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb a na pracovištích

Základní hladina zrychlení $L_{aw,T} = 75$ dB

Korekce nemocniční pokoje den + 6dB, noc + 3 dB.

Hladina zrychlení pro denní dobu: $L_{aw,T} = 75 + 6 = 81$ dB

Hladina zrychlení pro noční dobu: $L_{aw,T} = 75 + 3 = 78$ dB

Prašnost v době stavebních prací bude snížena na co nejmenší úroveň a sice zvýšeným úklidovým režimem a zejména utěsněním a oddělením chodby od ostatních nemocničních prostorů. Okolí nemocnice bude chráněno před poletujícím prachem – je zakázáno v době provádění prací otevírat okna a vypouštět tak prach ze stavební činnosti do vnějšího ovzduší a do oken ostatních pater lůžkové části v pavilonech A i A1.

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy pro dočištění
- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

*Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací*

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Jedná o venkovní přístřešek, teplotně vlhkostní bilance není zde řešena.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba přístřešku nevyžaduje protipovodňová opatření, ochranu před pronikáním radonu a bludnými proudy, před technickou a přírodní seizmicitou.

Přístřešek je postaven nad úrovní terénu jako otevřený objekt, nevyžaduje tak řešení proti tlakové vodě a ochranu před hlukem. V místě stavby se nenachází metan ani poddolované území či blízká důlní činnost.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

Stavba přístřešku nevyžaduje napojení nové technické infrastruktury. Před zahájením prací budou vytyčeny inženýrské sítě a areálové rozvody a technická infrastruktura nemocnice Karviná Ráj.

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Stavba přístřešku nevyžaduje napojení nové technické infrastruktury.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

Příjezd na stavbu bude zajištěn po areálových komunikacích nemocnice. V rámci provádění stavby budou dohodnuty podmínky vjezdu na staveniště.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

Stavba je v místě přístřešku napojena na areálové komunikace nemocnice.

c) přeložky dopravní infrastruktury,

Nejsou vyžadovány.

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

Přístřešek nevyžaduje řešení nových parkovacích stání. Jedná se o nové zastřešení v místě původního balkónu. Přístřešek nevyžaduje vybudování nové dopravní a technické infrastruktury.

e) pěší a cyklistické stezky,

Není řešeno.

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Zadní přístřešek nemá vliv na bariérové užívání zadního vchodu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénních úprav,

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy ve formě doplnění ornice a osetí travním semenem okolo přístřešku ve vzdálenosti 1,0 m.

b) vegetační prvky,

Nebudou osazeny.

c) biotechnická opatření.

Nejsou stanovena ani vyžadována.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

Přístřešek nad vstupem je navržen tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zastřešení je navrženo tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí.

Stávající množství komunálního a infekčního odpadu se nemění.

Vzduch nebude provozováním přístřešku kontaminován a nebude ohrožovat životní prostředí.

Vliv zastavěného území na okolní krajinu se nezmění. Nutno dodržet zákon č. 114/1992 Sb.

Stavba nemá vliv na soustavu území Natura, jelikož neohrožuje svou polohu výskyt rostlin a živočichů a nespadá pod evropsky významné lokality.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není podkladem.

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavební úpravy neobsahují podmínky provozu vybraného zařízení a integrované povolení není požadováno ani vydáno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

Stavba je v současnosti napojena na vodovodní řad.

b) odpadní vody - nakládání a likvidace,

Nejsou předmětem této PD.

c) srážkové vody - využití, nakládání,

Odtokové poměry se nemění. Nové zastřešení je půdorysně menší než původní balkónová konstrukce. Množství odváděných dešťových vod bude v menším množství. Napojení bude provedeno na stávající dešťové potrubí.

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Předmětem dokumentace není vodní dílo.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

Na stavbě se nenachází koncový prvek JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění). Charakter stavby neklade zvláštní požadavky na řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

Případná evakuace osob se řídí interními předpisy nemocnice a vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V případě jakékoli havárie je nutné hlásit investorovi stavby - Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Není předmětem přístřešku nad vstupem.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Není předmětem přístřešku nad vstupem.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Není předmětem přístřešku nad vstupem.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Není předmětem přístřešku nad vstupem.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

Není předmětem přístřešku nad vstupem.

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Není řešena. Stavba přístřešku se netýká bezbariérového užívání stavby.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Bude zajištěno přes stávající vchod nemocnice. Množství bude řešeno podružným měřením. Napojení staveniště na elektřinu a vodu bude provedeno přímo v místech rekonstrukce, a to s použitím fakturačních vodoměrů a elektroměrů nebude-li s investorem dohodnuto jinak.

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

V době odstranění stavby balkónu v předchozí fázi je nutné zajistit dočasné zakrytí vstupního schodiště a přilehlých zpevněných ploch, pod kterými jsou sklepní kóje. Podesta schodiště u vstupu nemá zajištěn odtok vody, sklepní kóje nejsou opatřeny hydroizolací, a proto je nutné fáze odstranění balkónu a realizace stříšky podle této projektové dokumentace naplánovat v jednom časovém sledu bez přerušení tak, aby na sebe přímo navazovaly. V opačném případě by hrozilo zaplavení suterénu objektu a průsaku srážkové vody do prostoru sklepních kójí, kde jsou umístěny záložní zdroje energie pro nemocnici.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Staveniště bude napojeno na areálové komunikace nemocnice, které se nacházejí na těchto pozemcích číslo: 475/1, 475/2

Příjezdová komunikace v jižní části areálu má šířku 4 m.

Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí montéři, stavbyvedoucí.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Při provádění stavby nedojde k asanaci území. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m a opatřeno nápisy „Zákaz vstupu na staveniště“ a dalšími požadavky dle plánu BOZP.

Demolice balkónu proběhla v rámci předchozí fáze bouracích prací.

Zadní vstup neslouží pro pacienty nemocnice, ani pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

V době provádění stavby bude zadní vstup do nemocnice mimo provoz. Stavebně technické provádění bude umožňovat v případě požárního poplachu bezpečný únik skrze tuto únikovou cestu na volné prostranství.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Staveniště bude oploceno, viz. Bod d).

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

Demolice balkónu byly předmětem předchozí fáze.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude mít charakter skladování materiálů dovezených na stavbu v nezbytném množství pro daný pracovní den. Je přísně zakázáno zatěžovat stropní konstrukci vedle schodišť napravo a nalevo od přístřešku skladováním a stohováním materiálů. Maximální zatížení je 0,5 kN/m².

Zábor pro umístění buněk WC a pro přistavení kontejneru na odpad bude dočasného charakteru po dobu provádění stavby. Dodavatel stavby dohodne s investorem umístění těchto záborů. Je zakázáno vjíždět nákladními automobily na chodníky a travnaté plochy. Zatížení a povolení pojezdu po areálových komunikacích je nutné dohodnout s investorem stavby.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

Prováděcí vyhláška k novému zákonu nebyla doposud vydána, dle současného návrhu jsou však kódy shodné:

Kód 17 0904 - Směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky	0,3 m ³
Kód 17 0101 – Beton	2,0 m ³
Kód 17 0405 – Železo a ocel	0,02 t
Kód 17 02 01 - Dřevo	0,2 m ³
Kód 17 01 02 - Cihly	60 t
Kód 17 06 04 – Izolační materiály netoxické	0,1 t
Kód 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené- obaly	0,1 t

Při provádění stavby je nutné postupovat tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Stavba nezasahuje do chráněných krajinných oblastí ani kulturních památek, chráněných krajinných prvků apod.

Odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 uvedeného zákona. O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.

| Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Stavební úpravy nevyžadují výkopy a deponii zemin na stavbě.

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Na stavbě bude vzniklý odpad tříděn, řádně skladován v dočasně přistaveném kontejneru, tak aby se z něj neprášilo do okolního prostředí. Kontejner bude po bouracích pracích ihned odvezen na skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí zhotovitel jejich řádné oddělení a bezpečnou likvidaci tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Při realizaci stavby vzniknou stavební odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dle §15 odst. 2 vzniká povinnost původce odpadu:

- a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností,
- b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkováného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci,
- f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Prováděcí vyhláška k novému zákonu nebyla doposud vydána, dle současného návrhu jsou však kódy shodné:

Kód 17 0904 - Směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky	0,3 m ³
Kód 17 0101 – Beton	2,0 m ³
Kód 17 0405 – Železo a ocel	0,02 t
Kód 17 02 01 - Dřevo	0,2 m ³
Kód 17 01 02 - Cihly	60 t
Kód 17 06 04 – Izolační materiály netoxické	0,1 t
Kód 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené- obaly	0,1 t

Při provádění stavby je nutné postupovat tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Stavba nezasahuje do chráněných krajinných oblastí ani kulturních památek, chráněných krajinných prvků apod.

Odpady budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 uvedeného zákona. O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.

| *Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů*

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Mezi základní právní předpisy řešící oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi patří:

zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená technická zařízení - elektro, tlak, plyn, zvedací zařízení, dozor TIČR)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (hygienické podmínky, hluk)

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (požadavky BOZP na výrobky)

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (smluvní podmínky práce)

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (působnost a pravomoci SÚIP a jeho IOP)

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (bezpečnostní rizika, povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstnance, osobní a kolektivní ochrana při práci, osobní ochranné prostředky atd. v §101 až §108, závaznost technických norem pro oblast BOZP)

zákon č. 309/2006 Sb., i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP na staveništi, Plán BOZP na staveništi, Oznámení o zahájení stavby na OIP)

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (povinnost smluvního lékaře navštívit pracoviště)

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (činnost ve výstavbě)

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní činnost SÚIP a jeho OIP)

Zhotovitel plně zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Další požadavky, které musí zhotovitel stavby dodržet jsou v zákonu č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.:

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou:

- a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi
- b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace
- c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
- d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem
- e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny
- f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví
- g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi
- h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů
- i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů
- j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů
- k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací
- l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi
- m. Zajištění spolupráce s jinými osobami
- n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti
- o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo přiděleno
- p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví
- q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.:

- (1) V případech, kdy při realizaci stavby
- a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 - b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě.

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě.

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Požární zabezpečení stavby

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům.

Dále musí být dodržovány veškeré technologické postupy a skladovací podmínky stanovené výrobcem.

Při prováděcích pracích musí být dodržovány příslušné ČSN a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Nejsou stanoveny.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

V ploše provádění stavby se nachází areálové plynovodní potrubí, které bude v rámci realizace funkční a je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Je potřebné zajistit ochranu tohoto plynovodu pomocí ochranné konstrukce tak, aby nedošlo k poškození potrubí, regulátorů, plynoměrů a ostatních armatur. V případě úniku plynu je nutné zastavit jeho přívod a zabezpečit oblast před vstupem všech osob do příjezdu hasičského záchranného sboru.

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Nejsou stanoveny. Limity jsou stanoveny pro maximální hmotnost výškové mechanizace na jednu nápravu s ohledem na stav zpevněných ploch. O možnosti maximálního zatížení je nutné dojednat podmínky se stavebníkem.

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Stavba bude zahájena demontáží stávajících povrchových úprav, budou provedeny hydroizolace, podkladní potěry, zábradlí a montáž pozinkované ocelové konstrukce přístřešku.

V rámci technologie je nutné počítat se zráním betonových konstrukcí min 28 dní dle všeobecných zásad. Reálná doba výstavby činí 4 měsíce.

q) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Při provádění stavby za provozu musí být ve vnějším prostředí dodrženy zásady dle bodu B.3.8 této zprávy.

Prašnost v době stavebních prací bude snížena na co nejmenší úroveň. Okolí nemocnice bude chráněno před poletujícím prachem – je zakázáno v době provádění prací otevírat okna.

Při provádění stavby bude dbáno na dodržování připomínek a pokynů investora stavby a pověřených osob.

Je nutné zajistit, aby na schodiště a podsklepené části nebyly vystaveny během stavby atmosférickým srážkám. Viz bod B10.b.

r) dočasné stavby,

Jako dočasnou stavbu je nutné zřídit dočasné zastřešení, aby na schodiště a podsklepené části nebyly vystaveny během stavby atmosférickým srážkám.

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

1. Ověření stavu stávajících sanovaných základových patek po předchozí fázi demolice balkónu.
2. Závěrečná kontrolní prohlídka.

.....
V Třinci, 18.12.2024
místo, datum

Ing. David Šotkovský
hlavní projektant