

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(dále jen „Oznámení“)

### Veřejná zakázka malého rozsahu

realizovaná v souladu s ŘD 02-16-08-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

### „PD – Protipožární opatření nemocnice Orlová“

|    |                                  |                                                                                       |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Název zadavatele                 | Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace                                       |
|    | Sídlo:                           | Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná                                                  |
|    | IČ zadavatele:                   | 008 44 853                                                                            |
|    | Oprávněná osoba za zadavatele:   | Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel                                                           |
|    | Kontaktní osoba zadavatele:      | Michaela Rusková                                                                      |
|    | Telefon, e-mail kontaktní osoby: | 596 383 274, <a href="mailto:ruskova.michaela@nspka.cz">ruskova.michaela@nspka.cz</a> |

|     |                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Druh veřejné zakázky:     | Služby                                                                                                                                                                            |
|     | Číselné označení zakázky: | P25V00000389                                                                                                                                                                      |
|     | Předmět veřejné zakázky:  | Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace protipožárních opatření v nemocnici Karviná-Ráj, pracoviště Orlová, včetně výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti. |
|     | Související dokumentace:  | <b>Příloha č. 1</b> - Zadávací dokumentace<br><b>Příloha č. 2</b> - Nabídkový formulář<br><b>Příloha č. 3</b> - Obchodní podmínky                                                 |

|      |                           |                                                                             |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| III. | Lhůta pro podání nabídek: | 08.10.2025, 08:00 hod.                                                      |
|      | Místo pro podání nabídek: | <a href="https://msk.ezak.cz/vz00007116">https://msk.ezak.cz/vz00007116</a> |

|     |                                 |                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. | Údaje o hodnotících kritériích: | Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (váha 100%)<br><br>Hodnocena bude cena bez DPH. |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, tel: 596 383 111 | Datová schránka: 2bqk6mu | Email: [nspka@nspka.cz](mailto:nspka@nspka.cz) | [www.nspka.cz](http://www.nspka.cz)

Příloha č. 1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení  
Zadávací dokumentace

# „PD – Protipožární opatření nemocnice Orlová“

## 1. Úvodní informace k podmínkám soutěže

- 1.1. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu zadávacího řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, kromě zásad v § 6 odst. 1 až 3 Zákona. Pojmy a postupy odpovídající Zákonu jsou použity pouze pro dodržení těchto zásad a jednotné terminologie, nikoli jako úmysl podřídit zadávací řízení Zákonu.
- 1.2. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky. Veškeré úkony proto budou realizovány elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadávacího řízení.
- 1.4. Účastníci mohou požadovat **dodatečné informace** k zadávacím podmínkám písemně přes elektronický nástroj E-ZAK nebo e-mailem, nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout vysvětlení i bez žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Vysvětlení bude uveřejněno do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti. V E-ZAK je prostředek na podávání žádostí a jejich vypořádání. Dodatečné informace nemusí být automaticky zasílány, proto je nutné sledovat sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace průběžně sledovat.
- 1.5. Veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání.
- 1.6. Účastník je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.
- 1.7. Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
- 1.8. Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v tomto zadávacím řízení.
- 1.9. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka.
- 1.10. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- 1.11. Pokud zadávací dokumentace obsahuje odkazy na konkrétní firmy, názvy, patenty nebo ochranné známky, může účastník navrhnout technicky a kvalitativně obdobné řešení splňující požadavky zadavatele.
- 1.12. Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://mfc.ezak.cz/manual.html> a <https://ezak.cz/funkce-a-manualy>.

## 2. Druh a předmět veřejné zakázky, požadavky

- 2.1. Druh:  
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
- 2.2. Předmět a požadavky:  
Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „PD – Protipožární opatření nemocnice Orlová“, včetně výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti.

Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) a projektovou dokumentaci pro provedení veškerých stavebních, technických, technologických, provozních úprav nutných k zajištění souladu provozu níže definovaného objektu stavby (místa plnění) s příslušnými právními a ostatními předpisy v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti Objektu stavby.

**Součástí projektové dokumentace bude:**

- zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) a jeho projednání a schválení příslušnými úřady
- Návrh dílčích etap realizace komplexního řešení požární ochrany objektu stavby, a to dle priorit a důležitosti etap.

Cílem je zajistit požární bezpečnost objektu v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy. Harmonogram musí rovněž zohledňovat záměr realizovat stavbu (a její jednotlivé etapy) za nepřetržitého provozu místa stavby.

**PBŘ bude obsahovat komplexní řešení požární ochrany objektu stavby a navazujících prostor:**

- rozdělení objektu do požárních úseků
- návrh požárně dělících konstrukcí, požárních dveří, technických opatření k zajištění ztížení šíření požáru (požární dveře, požární klapky, požární konstrukce apod.)
- návrh komplexního řešení evakuačních výtahů k zajištění řádné evakuace osob
- návrh komplexního řešení evakuačních cest a jejich technického vybavení a řešení
- návrh komplexní EPS v souladu s příslušnými právními předpisy a ovládání souvisejících technických zařízení s vazbou na požární bezpečnost objektu
- návrh činností k zajištění souladu provozu technických zařízení s ohledem na PO objektu (elektro zařízení, plynová zařízení, tlaková zařízení, zdvihací zařízení, rozvody medicinálních plynů, náhradní zdroje el. proudu apod.)
- návrh rozmístění a rozsahu hasicích přístrojů a vnitřních/venkovních hydrantů
- návrh rozmístění a rozsahu suchovodů
- návrh nástupních ploch HZS venkovních prostor
- aj.

**Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 03.10. 2025 v 9:00 hodin se schůzkou účastníků u hlavního vstupu Nemocnice Karviná-Ráj, p.o., pracoviště Orlová (Masarykova třída 900, 735 14 Orlová). Zástupce zadavatele – Bc. Roman Holátko, tel: 732 709 110.**

Poddodavatelé:

Pokud bude VZ plněna prostřednictvím jiné osoby, musí účastník tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto osoby. Účastník je povinen přiložit smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a doložit jejich základní a profesní způsobilost. Pokud účastník prokazuje prostřednictvím jiné osoby technickou kvalifikaci, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek jiné osoby k vykonání stavebních prací či služeb vztahujících se k prokazovanému kritériu. Účastník odpovídá za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele. Pokud účastník nepřiloží seznam poddodavatelů, předpokládá se, že bude zakázku plnit vlastními kapacitami.

### **3. Místo a lhůta pro podání nabídek**

- 3.1. Nabídku v rozsahu dle bodu 8 „Obsah nabídky“ podejte **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** v termínu **do 08.10.2025 do 08:00 hodin**.
- 3.2. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
- 3.3. Jiná forma nabídky, než podaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, je nepřijatelná.
- 3.4. Zadavatel nepožaduje elektronicky podepsat nabídku při jejím odeslání v elektronickém nástroji E-ZAK.

### **4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

1 500 000 Kč bez DPH.

### **5. Termíny a místo plnění**

- 5.1. Doba plnění:  
Termín zhotovení a předání díla je do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.2. Místo plnění:  
Nemocnice Karviná-Ráj, p.o., pracoviště Orlová (monoblok), na adrese Masarykova třída 900, 735 14 Orlová.

## 6. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti

- 6.1. Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v nabídkovém formuláři (Příloha č. 2 Oznámení).
- 6.2. Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží v kopii:

- aktuální **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, opravňující k výkonu činnosti autorizovaného inženýra nebo technika.
- **osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP** podle zákona č. 309/2006 Sb., případně doklad o absolvování kvalifikačního kurzu koordinátora BOZP a zkušenost s výkonem této činnosti,
- **doklad prokazující způsobilost k výkonu inženýrské činnosti**, např. certifikace, případně čestné prohlášení o zajištění této činnosti kvalifikovanou osobou.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou způsobilost prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Doklady prokazující profesní způsobilost **nesmí být starší 90 dnů** přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- 6.3. Technická kvalifikace  
Požadavky na technickou kvalifikaci jsou stanoveny v nabídkovém formuláři (Příloha č. 2 Oznámení). Technickou kvalifikaci účastník prokáže řádným předložením nabídkového formuláře.

## 7. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

- 7.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle nejnížší nabídkové ceny.

### Kritérium:

Nejnižší nabídková cena

### Váha kritéria:

100%

### Hodnocení kritéria:

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH (v případě plátce DPH) či nabídková cena (v případě neplátce DPH). Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel provede seřazení nabídek dle výše nabídkových cen bez DPH, a to od nejnížší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

- 7.2. Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit pouze nabídku vybraného účastníka.
- 7.3. V případě shodných nabídkových cen dvou a více nabídek bude o výsledném pořadí nabídek rozhodovat čas jejich doručení (tj. lepší umístění bude mít nabídka s dřívějším časem doručení).

## 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a práce účastníka, nutné a nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- 8.2. Nabídkovou cenu účastník uvede ve struktuře uvedené v Nabídkovém formuláři, Obchodních podmínkách a v rozpočtech.
- 8.3. Ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a nelze je překročit. Předchozí věta se nepoužije v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky. Nabídková cena musí zohledňovat vývoj cen v daném oboru a kurz české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení zakázky.
- 8.4. Ceny budou stanoveny v české měně. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

## 9. Obsah nabídky

- 9.1. Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje **Obchodní podmínky** formou Smlouvy o dílo, které jsou Přílohou č. 3 Oznámení. Účastník je povinen tyto Obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změnu

neumožňuje. Účastník obchodní podmínky doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) včetně příloh přiloží do nabídky.

9.2. Nabídka bude obsahovat níže uvedené dokumenty:

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 9.2.1. <u>Nabídkový formulář</u>   | (Příloha č. 2 Oznámení) |
| 9.2.2. <u>Obchodní podmínky</u>    | (Příloha č. 3 Oznámení) |
| 9.2.3. <u>Seznam poddodavatelů</u> | (má-li smysl)           |

Součástí nabídky budou dále dokumenty dle bodu 6.2. této Zadávací dokumentace.

Účastník připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

## 10. Ostatní ujednání

10.1. Platební podmínky:

Zálohy na platby nebudou sjednány. Lhůta splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od data doručení.

10.2. Zadávací lhůta:

Účastníci jsou vázáni svými nabídkami 2 měsíce od konce lhůty pro jejich podání. Tato lhůta se prodlužuje pro druhého a třetího účastníka v pořadí až do uzavření smlouvy nebo zrušení řízení. Účastníci musí do 5 pracovních dnů od výzvy poskytnout potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.

10.3. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. Účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení za zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

10.4. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nemusí být hodnocena.

10.5. Ukončením zadávacího řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

10.6. Účastník podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Podrobnější informace týkající se GDPR jsou dostupné na odkazu: [https://msk.ezak.cz/document\\_download\\_58273.html](https://msk.ezak.cz/document_download_58273.html)

V Karviné, září 2025



Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

