

	spínač řazení č.1, ..... 3558-A01340 B + kryt + rám
	spínač řaz.6, ..... 3558-A06340 B+ kryt+rám.
	spínač řaz.5, ..... 3558-A05340 B+ kryt+rám.
	LA - LED svítidlo přisazené KO opálový kryt, P-35W, IP40 4800 lm, 560 x 560 x 52 mm
	LB - kruhové přisazené LED svítidlo, P-20W, IP44 2150 lm, d-375 mm, SM světlo s pohybovým senzorem
	LC - kruhové přisazené LED svítidlo, P-27W, IP44 3000 lm, d-375 mm





ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
101 - zádveří	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
102 - denní místnost	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
103 - sociální zázemí	TN - S + RCD + SEBT	plus ČSN 332000-7-701ed.2	200 lx
104 - úklid	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
105 - kancelář ZM	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
135 - výdej ZM	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
131 - sklad ZM	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
132 - zádveří	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
134 - sklad technického zabezpečení	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx

Veškerý rozvod provést ve zdi pod omítkou či v sádkartónových příčkách a podhledech.  
Přednostně vést rozvod v dutině stropu ve svazcích.  
Parapet spínačů 0,9-1,1m  
Parapet zásuvek 0,5-1,2m (podle dané technologie)  
Vysvětlivka :  
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy  
Viz PD osvětlení - výpočty + přesné osazení světel.

Upozornění :  
V případě instalace jiných typů světel osvětlení, než určil daný světelný výpočet, bude nutno provést a dodat nový světelný výpočet na dané instalované typy světel !

Veškerý rozvod provést dle ČSN 332130 ed. 4



NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC		
OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - S		
Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk		
		
Stavba : SKLADY SZZ - Sdružené zdravotnické zařízení Krnov		Č.zakázky: Datum: 03/2025
Stavebník : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		Měřítko: 1 : 75
Výkres: ELEKTROINSTALACE - Montážní schéma skladu		Formát: A2
		Č.výkr.: D.1.4.5- 01