



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 06.06.2025
Naše zna ka: RSMSS/20250606-011/SR
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20250219-001/ES
Vy izuje: Lenka Pelíšková
Telefon: 725 536 468
E-mail: lenka.peliskova@veolia.com
Datum: 10.06.2025

Ing. Miroslav Geryk

Dvo ák v okruh 2149/13
79401 Krnov

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely stavebního řízení

Název akce:	Sklady SZZ	
Stručný popis akce:	stavební úpravy	
Lokalizační údaje:	Okres:	Bruntál
	Obec:	Krnov
	Název k.ú.:	Krnov-Horní Předměstí
Kontaktní osoba:	Miroslav Geryk	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	774630321, miroslavgerik@seznam.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 10.06.2025	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Veolia se hlásí ke správě venkovní parovodní přípojce v potrubním kanále, která je v současnosti nefunkční. Dle C3 Situace koordinací A3 a dle vyznačení stavenišť nebude zmíněná přípojka dotčena.

Ovšem i v tomto případě požadujeme v průběhu všech prací aby stavebník zajistil ochranu teploty tepelného zařízení, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teploty tepelného zařízení.

V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu budou instalovány roznášecí desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelných sítí před vlivem zatížení těžké techniky.



U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytyčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytyčení uvádíte naši značku písemného vyjádření.

Sít v terénu vám vytyčí odpovědný pracovník

Krnov - Martin Drimál, tel.602527993, martin.drimal@veolia.com

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Radim Masný
Vedoucí sektoru Sever
Tel.: + 420 597 453 521
E-mail: radim.masny@veolia.com