

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
208	Schodiště	18.66
209	Ložnice + relax. prostor	64.21
214	WC personál	2.87
215	WC děti	6.40
216	Úklid	2.18


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 94.32 m2

LEGENDA

	MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
	MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
	PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
	ODVÁDĚNÝ VZDUCH
	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ d=xxx

VENTILÁTOR č.1
POTRUBNÍ TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
např. TD 350/125 SILENT T
maximální průtok vzduchu 330 m3/h
příkon 26 W
hlučnost 23 dB
krytí IP 44
proud 0,11 A
napětí 230 V

+0.00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY I

<div><div>Ing. Miroslav Geryk, Ing. Jiří Geryk</div><div>Inženýrská a projektová činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</div></div>				<div>DATUM : 06/2024</div> <div>JEDNOTKY : mm</div> <div>FORMÁT : 4A4</div> <div>MĚŘÍTKO : 1:50</div> <div>STUPĚŇ PD : DPS</div>		<div>Č. VÝKRESU D.14.2.1</div>
<div>VYPRACOVAL : Ing. Jiří Geryk Školská čtvrť 1388 Frenštát pod Radhoštěm 744 01 e-mail : jgeryk@seznam.cz mobil : 775 630 321</div>		<div>MÍSTO STAVBY : Budova I Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov I. P. Pavlova č. p. 550 , 794 01 Krnov k.ú. Krnov - Horní Předměstí pozemek par. č. 1853</div>				
<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01 e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 774 630 321</div>		<div>STAVEBNÍK : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov</div>				
<div>STAVBA : SZZ KRNOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY I - DĚTSKÉ SKUPINY</div>		<div>STAVBA :</div>				
<div>VÝKRES :</div>		<div>VÝKRES :</div>		<div>VÝKRES :</div>		