



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Decentralizace chladíren stravovacího provozu
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
Evidenční číslo zadavatele:	TRI/Buj/2026/6/decentralizace chladíren
EZAK:	P26V00000045

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

V souladu s ustanovením čl. 2.5 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 26. 3. 2026 byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

V doplňujících dotazech ze dne 23. 3. 2026 je informace, že „Expanzní ventil SANHUA RFKH03 čínský expanzní ventil pro chladivo R404/R507 – tato chladiva jsou od 1. 1. 2025 zakázána pro nové instalace. Nové instalace musí být od 1. 1. 2025 dodávány s chladivy, které mají GWP menší než 750 a to tyto komponenty neumožňují.“

Následně byl pak zveřejněn nový Položkový rozpočet, kde je v zadání, že chladivo může mít GWP maximálně 700.

*Jedná se nejspíš o chybnou interpretaci výše uvedeného dotazu, ze kterého vyplynulo, že u nových jednotek musí být použito chladivo s GWP nižším než-li 750.
Takto podaná informace se, ale nezakládá na pravdě – při instalacích těchto výkonů se běžně používají chladiva s GWP vyšším než 750 (např. R452 nebo 449, ...) a tato chladiva určitě nejsou při nových instalacích zakázána, jak by z výše uvedeného dotazu mohlo plynout.*

Chceme se tedy zeptat, zda-li se máme držet zadání v novém položkovém rozpočtu nebo můžeme dát do ceny technologie na běžná chladiva?

Poznámka: chladiva s GWP nižším než 750 jsou většinou hořlavá a měla by s jejich použitím souviset i projektová protipožární opatření. Další problém vyvstává v tom, že na tato chladiva zatím nejsou moc dostupné technologie, které máte uvedené v položkovém rozpočtu – přinejmenším bychom se pohybovali v (podstatně) jiné cenové hladině.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že účastníci jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z aktuálního položkového rozpočtu uvedeného v zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek se nemění - **8. 4. 2026, 7:00 hodin.**

V Třinci, dne 30. 3. 2026



Ing. Lucie Bujáková
referent veřejných zakázek