

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, k nimž poskytuje níže uvedené vysvětlení.

### **1. Znění žádosti**

Ve výkazu výměr se vyskytují dveře Dv/18 jak v části „SO 010 - Stavební práce“, tak v části „SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu“. Dle výpisu dveří a rovněž půdorysů předmětných podlaží („10\_DZS\_D11\_NS\_1NP\_URGENT“ a „14\_DZS\_D11\_NS\_5NP\_GASTRO“) jsou ale tyto dveře pouze v 1.NP, a v rámci nástavby SO 02, tj. v 5.NP, se již nevyskytují. Prosíme o vyjádření.

### **Odpověď zadavatele:**

Dveře DV/18 jsou dveře do wc parametru handicap a vyskytují se pouze v 1.np v počtu 1 kus.

### **2. Znění žádosti**

Ve „Vysvětlení/změna zadávací dokumentace“ ze dne 7.4.2026 se zadavatel vyjádřil k bodu 5. a bodu 6., nicméně jeho odpověď a také následná aktualizace výkazu výměr směřovala ke dveřím Dv/1 a Dv/2 a nikoliv ke dveřím D1 a D2, které byly předmětem dotazu. Tázané dveře jsou popsány ve výpise dveří v listu č. 8. Dotazy k těmto dveřím D1 a D2 jsou opětovně vzneseny níže: a) Ve výpise dveří v listu 8 jsou uvedeny dveře D1 a D2. Jsou tyto dveře uvažovány ve výkazu výměr? b) Ve výpise dveří v listu 8 jsou u dveří D2 dva kusy (1x 1.NP a 1x 3.NP). Ve výkresové dokumentaci se ale tyto dveře nachází pouze 1x v půdoryse „14\_DZS\_D11\_NS\_5NP\_GASTRO“. Který z těchto údajů platí?

### **Odpověď zadavatele:**

ad a) Uvedené dveře jsou součástí PS 022 – B3 výtah nový, jako šachetní dveře technologické! Jedná se o součást dodávky výtahové šachty.

ad b) Dveře D2 se nacházejí pouze v 1 kuse v 5.np.

### **3. Znění žádosti**

V technické specifikaci k výtahu B je uvedena hloubka prohlubně 1200 mm, nicméně ve výkresové dokumentaci („21\_DZS\_D11\_NS\_rez44“) je 2150 mm, což je podstatně více. Který z těchto údajů platí?

### **Odpověď zadavatele:**

Platí údaj z technické specifikace tzn. prohlubeň bude mít hloubku 1200 mm.

### **4. Znění žádosti**

Ve výkazu výměr v části „SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu“ je u skladby S8 (provětrávaná fasáda) uvedena konzola a profily nosného roštu, nicméně konzola a profily nosného roštu u skladby S7 (provětrávaná fasáda) zde chybí. Prosíme o vyjádření.

### **Odpověď zadavatele:**

Jedná se o systémové řešení obkladového systému včetně systémových kotevních prvků, který může, ale nemusí být u některých systémů na roštu. Materiál je plech vlnitý lakovaný AlZn pro S8 a kazeta Al plech pro S7. Je možno užití různých systémů, u kterých mohou být užity různé kotevní prvky v systémovém provedení.