

# KOTVICÍ TECHNIKA

Výpis materiálu kotvení		Pevné body			Kluzná uložení											Počet kusů celkem	
		k ocelovému profilu rámu			k ocelovému profilu rámu (kolektor)			k ocelovému nosníku (výměňíková stanice)		do stropu/stěny				k nové ocelové konzole			
Pozice	Popis \ Počet kotvení	3"	2 1/2"	2"	3"	2 1/2"	2"	3"	2"	3"	2 1/2"	2"	6/4"	3"	2 1/2"	2"	
1	Objímka Ø 163-172				1	1		1		1	1			1	1		209
1	Objímka Ø 137-145												1				14
1	Objímka Ø 129-137						1		1			1				1	191
1	Objímka Ø 84-93	1															13
1	Objímka Ø 66-75		1														6
1	Objímka Ø 52-59			1													19
2	Nosníková svorka M8	1	1	1	1	1	1	1	1								386
3	Závitový kolík AM8x100	1	1	1	1	1	1							1	1	1	400
4	Závitová tyč M8x500							1	1	1	1	1	1				52
5	Zarážecí ocelová kotva									1	1	1	1				32
6	Objímkový fixační čep													1	1	1	34

## Poznámka:

U všech kotvicích bodů s použitím závitového kolíku je uvažováno s kolíkem délky 100 mm. Přesná délka bude určena dle situace na stavbě. Pro kotvení do stropu a stěny pomocí závitové tyče je pro všechna kotvicí místa uvažováno se závitou tyčí délky 500 mm. Přesná délka bude určena dle situace na stavbě.