

Stav průtoku st.vody pro výrobu TUV
v hodinových intervalech (17.10.2025)

Hodina:	stav počítadla vodoměru:	spotřeba vody:
6:00	204796	3 m ³
7:00	204799	2 m ³
8:00	204801	3 m ³
9:00	204804	2 m ³
10:00	204806	2 m ³
11:00	204808	2 m ³
12:00	204810	3 m ³
13:00	204813	1 m ³
14:00	204814	1 m ³
15:00	204815	1 m ³
16:00	204816	1 m ³
17:00	204817	1 m ³
18:00	204818	1 m ³

V období denního měření, naměřená spotřeba vody 22 m³, v připočtu odpolední a noční doby se celkové spotřeba za 24 hod. průměrně pohybuje kolem 18 – 25 m³. Vše je odvíjeno podle stavu obloženosti nemocnice.

Sobik P.