









LEGENDA UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
216	SKLAD
233	REHABILITACE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  Rozváděč
-  Zásuvka jednonásobná
-  Zásuvka jednonásobná s USB
-  Zásuvka jednonásobná ve společném vodorovném X-rámečku
-  Zásuvka jednonásobná ve společném vodorovném X-rámečku, 1. s přepětovou ochranou
-  Vývod pro napojení technologie 230V
-  Vývod pro napojení technologie 400V
-  Systémová požární ucpávka

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 síť TN
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3m a 1,2m – dle požadavků investora.
Rozvody budou uloženy pod omítkou, v podlahách a nad podhledy.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 viz. technická zpráva

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

PROJEKT POINT green+
projekty, stavby a ekologie

Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektpoint.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

Ing. Kateřina Svobodová
projektant, HIP
Ing. Kateřina Svobodová
vypracoval
Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant

SO.01 - CDZ
stavební objekt
D.1.4.5 Silnoproud
část dokumentace
provedení stavby
stupeň dokumentace

Silnoproudé rozvody 2.NP

název výkresu

04
číslo výkresu

1:50
měřítko

mm
kótováno

23.09.2019
datum

00
revize

6xA4
formát

22_1905
číslo zakázky

sada