

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA16mm) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- SVÍTIDLO HOOVER, USPOR.ŽÁROVKY4x18W,600x600, IP65
- SVÍTIDLO HOOVER MULTI, USPOR.ŽÁROVKY4x18W, TRVALÉ NZ,600x600, IP65, PROTIPANICKÉ NO
- SVÍTIDLO CORSO, USPOR.ŽÁROVKY1x24W, 327x213x94, IP65
- SVÍTIDLO CORSO - LED,1x16W, 327x213x94, IP65, STÁLE SVÍTÍCÍ
- SVÍTIDLO CAT - MS, USP.ŽÁROVKY 2x23W, S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP20
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO, ATLANTIC 8W, DOČASNÉ 3h, PICTOGRAM "EXIT", NO ÚNIKOVÝCH CEST
- TLAČÍTKO
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- FÉN VALERA EXCEL - 1600W, 230V
- TEPLOVODNÍ PANELOVÝ KABELOVÝ TRASY
- OSUŠOVAČ RUKOU TURBO BLAST ABS - 2300W, 230V

LEGENDA MÍSTNOSTI

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | REFERENČNÍ ČÍSLO | OSVĚTLENOST (lx) | PROSTŘEDÍ |
|------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | CHODBA | 5.7.1.2 | 200 | AB5 |
| | ŠATNA | 5.1.2.4 | 200 | AB5 |
| | UMÝVÁRNA | 5.1.2.4 | 200 | ZÓNA 0,1,2,3 |
| | WC | 5.1.2.4 | 200 | AB5 |



NAPĚTOVÉ SOUSTAVY:

- 3PEN-50Hz 400V/TN-C
- 3NPE-50Hz 400V/TN-C-S
- 3NPE-50Hz 400V/TN-S
- 1NPE-50Hz 230V/TN-S
- 12V/SELV
- HLAVNÍ PŘÍVOD DO OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- NOVÉ ROZVADĚČE RS
- POHONY 400VAC
- OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY 230V, OSUŠOVAČE
- EL. VENTILY SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA:

SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE JE NAVRŽENA KABELY CYKY V ROŠTECH CABLOFIL UCHYCEŇENÝCH NA STĚNÁCH A NA STROPNÍCH ZÁVĚSECH. SVISLÁ VEDENÍ BUDOU POD OMÍTKOU. INSTALAČNÍ KRABICE ZAPUSTIT +2300mm. MONTÁŽ SVÍTIDEL BUDE DO PROFILŮ PRO PODHLEDY. PŘÍPADNĚ NA STĚNÁCH + 2200mm. SPÍNAČE A ZÁSUVKY ZAPUSTIT + 1000mm NAD PODLAHOU.

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Hlavní projektant | Projektant části PD - silnoproud | Vypracoval | Ing. arch. Petr Kopecký |
| Ing. arch. Kopecký | Rudolf Tobiáš Projektce | Rudolf Tobiáš | IČ:602 93 080, mob.608 885 970 |
| Objednatel | Nemocnice s poliklinikou Haviřov, příspěvk. organizace | | Bravantice 111, 742 81 |
| Místo stavby | Dělnická 1132/24, Haviřov, parc.č.221, k.ú.Haviřov | | Zakázka |
| Název dokumentace | Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Haviřově | | EL- 4/2016 |
| Část dokumentace | D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.7 Silnoproud, osvětlení D.1.4.7.Š1 Šatna 1A, 1B | | Stupeň projektu |
| Název výkresu | SITUAČNÍ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE | | DPS |
| | | | Formát |
| | | | 2 x A4 |
| | | | Datum |
| | | | 09/2016 |
| | | | Měřítko (A4 - 1:140) |
| | | | A3 - 1:100 |
| | | | Číslo výkresu |
| | | | Paré |
| | | | D147Š1.6 |