

11

12

21

22

23

24

OBĚHOVÁ
ČERPADLA
200WMaR
150W

VZT

33
2x0,5
kW

31

32

33

CYKY 3Jx1,5

CYKY 3Jx2,5

CYKY 5Jx4

N11

N12

N21

N22

N23

N24

N31

N32

N33

FI 11

FI 12

FI 21

FI 22

FI 23

FI 24

FI 31

FI 32

FI 33
LFN-25-4-
25A/30mAFA 33
LTE25 B
25A/31 2 4 6
1 3 5

L1

L2

L3



INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO ROZVADĚČE, TYP BF-U-5/96C, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PŘÍVOD
ZDOLU, VÝVODY NAHORU, BÍLÁ BARVA, 96 MODULŮ, OBSAŽENO 61 MODULŮ

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

RS3**PROJEKCE - TOBIÁŠ**

FR.HAJDY 16

700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

Vypracoval: TOBIÁŠ

Kontroloval: SUCHÝ

Datum: 9. 2016

Stavba:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov

Dílčí část stavby:

Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
ELEKTROINSTALACE

Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov

Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ**RS3**

Měřítko:

/

Číslo výkresu:

D147Š3.13

2

3