


ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU S PODLAHOVÝM TOPENÍM

BEZ MĚŘÍTKA



LEGENDA:

- 63mm..... TOPNÝ POTĚR VČETNĚ TRUBKY PB HETTA-DD 18x2mm
 28mm..... SYSTÉMOVÁ DESKA 30-2
 50mm..... PŘÍDAVNÁ IZOLACE např. EPS100
 141mm..... BEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY

POZN: DILATACE NUTNO PROVÉST DLE POKYNŮ VÝROBCE

Hlavní projektant	Projektant části PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký IČ:602 93 080, mob.608 885 970 Bravantice 111, 742 81	
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek		
Objednatel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace			Zakázka	16PP09
Místo stavby Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov			Stupeň projektu	DPS
Název dokumentace Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově			Formát	1x A4
Část dokumentace D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.3 Vytápění D.1.4.3.1 Vytápění - Šatna 1			Datum	09/2016
Název výkresu ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU S PODLAHOVÝM TOPENÍM			Měřítko	---
			Číslo výkresu	Paré
			D.1.4.3.1.05	