PŮDORYS ŠATNY č.1A

M 1:75





LEGENDA

1.01 ŠATNA 1A — ČÍSLO MÍSTNOSTI, ÚČEL MÍSTNOSTI

U UMYVADLO
S SPRCHA
WC KLOZET
V VÝLEVKA
RK RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA

VZT I

VZDUCHOTECHNICKÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA MANDÍK P5, 4260m³/h, DESKOVÝ REKUPERÁTOR, TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ Q=15,2kW (75/60°C), ODVOD KONDENZÁTU VIZ PD ZTI, KOMPLETACE JEDNOTKY NA MÍSTĚ

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD ÚT
- STÁVAJÍCÍ ZPÁTEČKA ÚT
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CIRKULACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ELEKTRO
- PŘELOŽENÝ ROZVOD ELEKTRO
- PŘELOŽENÝ PŘÍVOD ÚT
- PŘELOŽENÁ ZPÁTEČKA ÚT
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- DEMONTÁŽ

POZN.: POTRUBÍ PRO SÁNÍ VENKOVNÍHO A VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ TL. 25mm S POKOVENÝM POVRCHEM

NOVÉ ROZVODY VZT BUDOU VEDENY POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ÚT PRO LÉKÁRNU

PŘÍSTUP K JEDNOTCE VZT I. BUDE ZESPODU, SKŘÍŇKY BUDOU DEMONTOVATELNÉ/PŘEMÍSTITELNÉ V DOBĚ ÚDRŽBY

Hlavní projektant	Projektant části PD	Vypracoval	
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek	Ing. arch. Petr Kopecký IČ:602 93 080, mob.608 885 970 Bravantice 111, 742 81
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace			
Místo stavby: Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov			Zakázka: 16PP09
Název dokumentace: Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově			Stupeň projektu: DPS
Část dokumentace: D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.2 Vzduchotechnika D.1.4.2.1 Vzduchotechnika - Šatna 1			Formát: 2x A4
			Datum: 09/2016
			Měřítko: 1:75
Název výkresu: PŮDORYS ŠATNY č.1A			Číslo výkresu: D.1.4.2.1.02
			Paré