



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39



Č.j. HSOS-10743-2/2019

Vyřizuje: Ing. Jiří Kachel
Tel.: 950 745 112
E-mail: jiri.kachel@hzsmk.cz

Opava 04.12.2019

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00BN7ZA

Ing. Marie Macháčková
Gudrichova 938/91
747 06 Opava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Slezská nemocnice v Opavě, Pavilon V/A - chlazení vyšetřoven ortopedie a chirurgie v 1.NP

Místo stavby: parc.č. 2209/83, k.ú. Opava-Předměstí

Stavebník – investor: Slezská nemocnice v Opavě, p.ó., Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ: 47813750

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Popis stavby: Jedná se o dodatečnou instalaci chladicího systému ve vyšetřovnách ortopedie, chirurgie a sádrovny v 1. NP.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 13.11.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění


HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: Ing. Marie Macháčková, číslo ČKAIT: 1101037, datum: 11/2019).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Opava
Těšínská 39
746 01 Opava

6


mjr. Ing. Jiří Kachel
vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení