

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVY POVRCHŮ						
			PODLAHA	STĚNY					STROP
			POVRCH SKLADBA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	MADLA	
133	ČEKÁRNA	268,62	DK/ B3	SK	OS	NO		OL	5A V=3000mm
134	VYŠETŘOVNA CHIR. AMBULANCE	39,80	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
135	SESTRA	20,57	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
136	VYŠETŘOVNA CHIR. AMBULANCE	38,75	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
137	VYŠETŘOVNA CHIR. AMBULANCE	25,65	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
138	WC PACIENTI MUŽI–PŘEDSÍŇ	3,36	DK/ B3		OS	MF	OK–2000mm		5A V=2800mm
138a	WC PACIENTI MUŽI	1,52	DK/ B3		OS	MF	OK–2000mm		5A V=2800mm
139	WC PACIENTI ŽENY–PŘEDSÍŇ	3,33	DK/ B3		OS	MF	OK–2000mm		5A V=2800mm
139a	WC PACIENTI ŽENY	1,50	DK/ B3		OS	MF	OK–2000mm		5A V=2800mm
140a	LÉKAŘ	14,63	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
140b	LÉKAŘ	12,67	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
141	VYŠETŘOVNA ORTOP. AMBULANCE	38,04	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
142	SESTRA	17,67	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
143	VYŠETŘOVNA ORTOP. AMBULANCE	24,03	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
144	VYŠETŘOVNA ORTOP. AMBULANCE	15,85	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
145	SESTRA	13,23	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
146	VYŠETŘOVNA SONOGRAFICKÁ	12,18	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
147	EVIDENCE, POPISOVNA	16,70	PN/ B1	SP	OS	MP			5A V=3000mm
148	SÁDROVNA	16,97	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm
149a	SPRCHA	2,12	DP/ B7		OS	MF	OK–2000mm		4V V=2800mm
149b	SPRCHA	2,97	DP/ B7		OS	MF	OK–2000mm		4V V=2800mm
150	SKLAD SÁDRY	4,74	PN/ B1	SP	OS	MP			5K V=3000mm
151	SÁDROVNA	16,89	PN/ B1	SP	OS	MP	OK–1500mm		5K V=3000mm

OBECNĚ

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 1/N/PE AC 230V 50Hz/TN–S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Ochrana při poruše neživých částí – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – dopl. pospojováním

Vnitřní rozvody budou vedeny volně vyvázáním v rozebíratelném podhledu. Venkovní rozvody budou provedeny v PVC ochranných chráničkách (ohebných) s UV odolností a odolností proti mrazu.

ROZVODY:
– volně v podhledu
– na povrchu v ochranných PVC trubkách s UV idolností
– rozvody budou provedeny kabely CYKY
– přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33–2000–5–51 ed.3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33–2000–4.41ed.2/Z1

POZNÁMKA:
- NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI EL,ZTI,MaR, EPS,..)
- OVĚŘIT PROSTOR PRO MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM
- PŘESNÁ POLOHA VNITŘNÍCH JEDNOTEK BUDE PŘIZPŮSOBENA PODHLEDOVÉMU RASTRU, KONZULTOVAT S INVESTOREM
- VEŠKERÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNA V SOULADU S AKTUÁLNĚ PLATNOU LEGISLATIVOU

PROJEKTANT: Ing. Martin Kavan
PROJEKTANT PROFESE:
PROJEKTANT: AIR PROJEKT
Ing. Martin Kavan
Zámecká 264, 747 61, Raduň
tel. +420 775 558 335
IČ 03785815 DIČ CZ7603045428
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Martin Kavan ČKAIT 1103292
VYPRACOVAL: Ing. Martin Kavan

INVESTOR: **Slezská nemocnice v Opavě, p.o.**, Olomoucká 86, 746 79 Opava

NÁZEV STAVBY: **PAVILON V/A**
CHLAZENÍ VYBRANÝCH VYŠETŘOVEN ORTOPEDIE A CHIRURGIE V 1.NP

MÍSTO STAVBY: Olomoucká 86, 746 79 Opava

ČÁST SO: **D1.4-2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ**

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYSY 1.NP část - ELEKTRO**

DATUM: 10/2019
STUPEŇ PD: DPS
MĚŘÍTKO: 1:75
Č.ZAKÁZKY: PD046/19
FORMÁT: 4x A4
Č. VÝKRESU: 03