

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTN.
101	SCHODIŠTĚ
102	CHODBA
103	ČEKÁRNA
104a	KARTOTÉKA
104b	KANCELÁŘ
105	RTG
106	ORDINACE 1
107	DENNÍ MÍSTNOST
108	CHIRURGICKÁ AMBULANCE
109	WC MUŽI A ŽENY ZAMĚSTN.
110	VÝŠETŘÁVNA
111	ZÁKROKOVÝ SÁL
112	OKLIDOVÁ MÍSTNOST
113	STERILIZAČNÍ MÍSTNOST
114a	WC ŽENY PACIENTI
114b	OKLIDOVÁ MÍSTNOST
115	CHODBA
116	VÝTAH
117	WC MUŽI PACIENTI
118	SKLAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.
201	SCHODIŠTĚ
202	CHODBA
203	SKLAD+ARCHIV
204	ORDINACE MDDr. KANIA
205	ZÁZEMÍ PERSONAL LABORATOR
206	LABORATOR
207	LABORATOR
208	LABORATOR ZPRACOVÁNÍ KŮVÍ
209	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI
210	ŠATNA ŽENY
211a	SPRCHA ŽENY
211b	SPRCHA MUŽI
212	ŠATNA MUŽI
213	ZÁZEMÍ POMOHTOV. SLUŽBA
214a	WC Ž+M INVALIDÉ
214b	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI
215	CHODBA
216	VÝTAH
217	OKLIDOVÁ MÍSTNOST

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ				
Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
♂	vypínač	01 TANGO		
♂	vypínač	05 TANGO		
⚡	dom.dvojzásuvka s ochr.clonk.	230V/16A	V KU68-1901	
4x⚡	4xdom.zásuvka	230V/16A	V KU68-1901	
4x⚡	4xdom.zásuvka	230V/16A jedna s přep.ochranou	V KU68-1901	
⚡	sporákový spínač	16A/400V		
⊠	tláčtkový ovládač s orient.dout.	1s TANGO		
ELI-6	SVÍTLIDLA VIZ TZ		SAMOSTATNÝ PROJEKT	

POZNÁMKA ZÁSUVKY BEZ OZNAČENÍ VÝŠKY SE OSADÍ DO H=0.3M ZÁSUVKY NAPOJENÉ NA DO BUDOV MÍT ZELENA VÍČKA



Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C
3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 a dalších

Prostředky základní ochrany: základní izolace
přepážka a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše: ochranným uzemněním
ochranným pospojováním
automatickým odpojením
doplňkovou ochranou-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3: neoznačené: odpovídající prostorům normálním dle tabulky 32-NMI
1-venkovní AB7

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	<div><div><div>MIKRO</div><div>Ing.Michael KOTAS</div><div>TESLOVA 2B</div><div>Ostrava</div><div>Iko14567025</div><div>tel.737417019</div></div></div>
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA	
Stavba	PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ	
Objekt		
Název		
Obsah		
	<div><div>Zakázka</div><div>00320</div></div> <div><div>Stupeň</div><div>DPS</div></div> <div><div>Datum</div><div>I.2020</div></div> <div><div>Měřítko</div><div>1:75</div></div> <div><div>f</div><div>A4 A2</div></div> <div><div>Seznam</div><div>D-01</div></div> <div><div>Archivní číslo</div><div>D.1.4. 04</div></div>	