

Rozvodná soustava	: 3NPE~50Hz 400V/TN–S
Ochrana	: automatickým odpojením od zdroje
Krytí	: IP 40/20
Instalovaný výkon	: DO 1.0kW
Výpočtové zatížení	: DO 0.6kW
Přívody vývody	: zdola–zhora

Vypracoval	Ing. M. KOTAS		Ing.Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava ICo.14567105 tel.737417019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA		
Stavba Objekt Název	**PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY** **AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ,** **UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ** ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ		Zakázka 00320 Stupeň DSP Datum I.2020 Měřítko f A4 A3 Seznam D-01
Obsah	ROZVÁDĚČ R2 2.ČÁST		Archivní číslo D.1.4. 12