

KABEL POVEDE
VE ŽLABU 50/50

KABEL VYSTOUPÁ DO R1 V 1NP

KABEL POVEDE V PŮVODNÍM KABEL. KANÁLU
VE ŽLABU 50/50

NA PŮVODNÍ ROZVÁDĚČ RG
NA REZERVNÍ POJIST.ODPOJ
SE NAPOJÍ KABEL CYKY4X25
PRO DO PAVILONU K

ROZVÁDĚČ RG SÍŤ DO

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	Ing.Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava IČo.14567105 tel.737417019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA	
Stavba		Zakázka 00320
Objekt	**PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY** **AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ,** **UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ**	Stupeň DPS
		Datum I.2020
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Měřítko 1:500
		f A4 A3
		Seznam D-01
Obsah	PŘEHLEDNÁ SITUACE	Archivní číslo D.1.4. 06